

## „Rekonstrukce vzduchotechniky sálu ZŠ Šlapanice“

Název: Město Šlapanice  
Sídlo: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice  
IČO: 002 82 651  
zastoupený: Mgr. Michaelou Trněnou – starostkou města

### „Rekonstrukce vzduchotechniky sálu ZŠ Šlapanice“

#### Specifikace dodávky a řešení

- Předmětem této zakázky je provedení rekonstrukce větrání a klimatizace sálu v objektu ZŠ Šlapanice, 1.NP,
- Uchazeč si provede projekční přípravu pro zajištění příslušné kapacity přívodu a odvodu včetně řešení úpravy vzduchu
- Provedení rekonstrukce elektropřípojky z rozvodny
- řešení rekonstrukce přívodu topného média z kotelny,
- vše provedené podle platné legislativy (ČSN a vyhlášek), včetně vyhotovení prováděcí projektové dokumentace, dokumentace skutečného provedení, a kompletní dokladové dokumentace pro uvedení do provozu.
- Rekonstrukcí se rozumí provedení zhodnocení stávajícího systému rozvodů potrubí, vyčištění potrubí, rekonstrukce ventilátorů a regulace, řešení ohřívání vzduchu (přívod topného média z kotelny), výměna napájecí elektroinstalace.
- Součástí předávací dokumentace musí být zároveň dokumentace, která bude dokladovat pro dotčené orgány státní správy, že dílo vyhovuje platným normovým požadavkům pro prostory základní školy.
- Rekonstrukce vzduchotechniky sálu ZŠ Šlapanice může být prováděna pouze v prázdninovém období hlavních prázdnin nebo mimo dny výuky.
- Termín ukončení díla je stanoven na 31.10.2017 v případě plnění mimo prázdninové období.
- Zhotovitel předá realizační dokumentaci v počtu 3 paré v tiskové verzi a v elektronické verzi v uzavřeném formátu pdf a otevřeném formátu dwg (výkresová část) a doc, docx, xls, xlsx (textová a tabulková část). Po úhradě díla se stává projektová dokumentace majetkem zadavatele, včetně všech autorských práv.
- Zaškolení obsluhy
- Záruka min. 24 měsíců

#### \*Uchazeč vyplňuje údaje do sloupce „Nabízená hodnota / řešení“:

Uvedte Ano/ne – uchazeč musí vyplnit ano, v opačném případě je nabídka neúplná.

Uvedte Ano/ne a popis nabízeného plnění – uchazeč musí vyplnit ano a popíše nabízené plnění.

Uvedte popis nabízeného plnění – uchazeč popíše nabízené plnění, které zadavatel posoudí na soulad se ZD.