

LEGENDA STAVAJÍCÍCH INŽENYRSKÝCH SÍTÍ:

- Rozvody zemní kabely NN
- Rozvody venkovní vedení NN
- Rozvody VO podzemní
- Rozvody VO venkovní
- Kanalizace dešťová
- Kanalizace spásková
- Vodovod
- Rozvody plynu STL
- Sdělovací kabely Cejin (telecom)
- Sdělovací kabely KT
- Sdělovací kabely -DK-AQT
- Hranice parcel

Legenda přeložek vedení NN - EON - samostatná PD

- Rozvody zemní kabely NN - samostatná PD
- Kabelové skříňné rozvody NN - samostatná PD
- Rozvody venkovní vedení NN - zrušené - samostatná PD
- Stávající sloupky venkovní vedení NN - zrušené - samostatná PD
- Rozvody zemní kabely NN - zrušené - samostatná PD

LEGENDA:

- Komunikace
- Parkovací stání
- Chodníky
- Sjezdy, přejezdové prahy
- Sadové úpravy

SO 07 - Veřejné osvětlení

- stávající venkovní vedení VO užívané spolu s venkovním vedením NN – bude demontováno délka trasy cca 85m
- stávající výbojkové svítidlo osazeno na betonových sloupech – budou demontovány a odevzdány správcí VO 2 kusy
- stávající sloup VO – napojné body


zemi kabel veřejného osvětlení CYK7-J 4x10 v celí trase v kabelové chráněnce 63 spolu s kabelem VO zemnicí vodič FeZn 10mm
Délka trasy výkopu110metrů
RF 43 Rozpoznací skříňné typ osazený u stávajících sloupů VO pro možnost hledání poruchy a přepojení.

RF 43 nové sloupky SB 6 vzor Brno bez termopřístu – výška svítidla nad zemí 6 metrů . Rozteč cca 33,5m osazeny led svítidlem 40W, typ před dodávkou bude odsouhlasen správcem veřejného osvětlení 3 kusy

Poznámka:

Stávající inženýrské sítě byly zakresleny do PD die podkladu od správce inženýrských sítí.
Před zahájením výkopových prací dodavatel stavebních prací požádá správce inženýrských sítí o jejich přesné vyřízení a provedou o tom zápis do stavebního deníku.

Rozvodné soustava: 3+PEN sít. 50Hz-400/TN–C
Ochrana před nebez. dotyk. napětím: automatickým odpojením od zdroje



VYPRACOVAL		AUTORIZOVAL:		ELEKTROPROJEKCE	
Ing. Grepl		Ing. Grepl		Ing. Zdeněk Grepl	
MÍSTO: ul. 8. května, Šlapanice		MÚ: Šlapanice		Trávníky č.p. 829	
INVESTOR : Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 66451 Šlapanice		IČO: 133 84 856		798 41 Kostelec na Hané	
AKCE : Rekonstrukce místní komunikace		tel: 604 567 363		z.grepl@seznam.cz	
ul. 8. května, Šlapanice		STUPEŇ DSP+OPS		DATUM 6/2017	
Objekt: SO 07 - Veřejné osvětlení		ZAK. Č. 42/2017		MĚŘÍTKO 1 : 250	
OBSAH Koordinační situace veřejného osvětlení		Číslo výkresu 04			