

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

Název veřejné zakázky:	<b>Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice – pavilon C (kuchyň)</b>
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Otevřené nadlimitní řízení
Název zadavatele:	Město Šlapanice
Sídlo zadavatele:	Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
IČO zadavatele:	00282651
Právní forma zadavatele:	801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Mgr. Michaela Trněná, starostka
Adresa profilu zadavatele:	<a href="https://zakazky.slapanice.cz">https://zakazky.slapanice.cz</a>

V souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („zákon“), sděluje všem dodavatelům, kteří byli vyzváni k podání nabídek, vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace takto:

### **Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:**

Dotaz:

Dobrý den, dotazujeme se na součinitel prostupu tepla celého prvku – plastových výplní otvorů.

Na výkrese prvků je uvedeno  $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ ; na dokumentu s charakteristikou jednotlivých materiálů a konstrukcí je uveden  $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

Která hodnota je správná?

Odpověď:

Zadavatel uvádí na pravou míru, a to tak že požadovaná hodnota je  $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Zadavatel přikládá upravenou knihu specifikací.

### **Vysvětlení, změna nebo doplnění č. :**

Dotaz:

Dobrý den, dotazujeme se na součinitel prostupu tepla celého prvku – plastových výplní otvorů.

Na výkrese prvků je uvedeno  $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ ; na dokumentu s charakteristikou jednotlivých materiálů a konstrukcí je uveden  $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

Která hodnota je správná?

Odpověď:

Zadavatel uvádí na pravou míru, a to tak že požadovaná hodnota je  $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Zadavatel přikládá upravenou knihu specifikací.

**Tímto zadavatel taktéž rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 16. 4. 2019 v 10:00.**

V Brně dne 7. 4. 2019

---

**Město Šlapanice**  
Zastoupena společností  
PMA tender s.r.o.  
JUDr. Michal Šilhánek, jednatel