

V Brně dne: 20.6.2018

Číslo jednací: 18/001593-A

Platnost tohoto vyjádření končí dne: 19. 6. 2020

Vyřizuje:

Miluše Svobodová

svobodova@itself.cz

+420533383339

MR Design CZ s.r.o.

Petr Kováč

Nábřeží SPB

70800 Ostrava-Poruba

Věc: Vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení

Akce: Rozšíření kuchyně při ZŠ Šlapanice

Katastrální území: Šlapanice u Brna

Firma **itself s.r.o.**, Pálavské náměstí 11, Brno 628 00, **souhlasí** s výše uvedenou akcí, kterou **je dotčena podzemní síť elektronických komunikací** ve vlastnictví firmy **itself s.r.o.**, dále jen SEK-ITSELF, za předpokladu splnění a dodržení těchto podmínek:

1. Zařízení SEK-ITSELF je zakresleno do projektové dokumentace.
2. Zařízení SEK-ITSELF je telekomunikační trasou s ochranným pásmem 1 m od kabelů, křížení a souběhy nově budovaných sítí zpracovat v souladu s prostorovou normou ČSN 73 6005; v místech dotčení trasy SEK-ITSELF do projektové dokumentace zpracovat způsob ochrany kabelů.
3. **Před zahájením zemních prací** v ochranném pásmu SEK-ITSELF zkontaktujte zástupce fy **itself s.r.o. - p. Růžička, tel.: 533383335, 602711518, e-mail: vytyceni@itself.cz**. Vytýčení je třeba objednat 14 dní předem! Po vytýčení SEK-ITSELF projednat s p. Růžičkou případnou kolizi stavby se zařízením SEK-ITSELF.
4. **Dojde k přeložení přípojky SEK-ITSELF. Požadujeme přípojku SEK-ITSELF uložit v celé délce do chráničky. Překládku provést v rámci stavby ve spolupráci se servisním střediskem itself s.r.o. Brno, tel.: 533 383 363. Veškeré náklady spojené s překládkou a úpravami trasy hradí žadatel-investor stavby.**
5. Veškeré zemní práce prováděné v ochranném pásmu SEK-ITSELF (blíže než 1 m od kabelu) provádět ručně, pomocí strojní mechanizace pouze s nejvyšší opatrností a až po provedení ručně kopaných sond pro zjištění přesné polohy a hloubky vedení SEK-ITSELF, v ochranném pásmu SEK-ITSELF dbát zvýšené opatrnosti (trasu ve volném terénu vhodně zajistit), aby nedošlo k poškození kabelů pohybem těžké techniky, apod.
6. V místech zřízení **zpevněných ploch** (vjezdy, pojízdný chodník, parkovací stání, apod.), nad trasou SEK-ITSELF, zabezpečit ochranu kabelů; v případě realizace nerozebíratelných povrchů nad trasou SEK-ITSELF kabely uložit do chráničky, založit rezervní chráničku.
7. Pokud dojde při stavbě k poškození SEK-ITSELF, **je nutné poškození neprodleně oznámit na Dohledové centrum itself s.r.o., tel. 533 383 383**. V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu odpovědným pracovníkem firmy itself s.r.o..
8. Při poškození zařízení SEK-ITSELF, a to i při dodatečně zjištěném, bude požadována úhrada veškerých vzniklých nákladů.
9. **Nad kabelovou trasou dodržet zákaz skládek a budování zařízení, které by znemožňovalo přístup ke kabelu.**
10. Po případném odkrytí kabelu jej chránit proti prověšení nebo poškození nepovolanou osobou.
11. Křížení nově budovaných inž. sítí s trasou SEK-ITSELF realizovat v souladu s prostorovou normou ČSN 73 6005, kabely SEK-ITSELF v místech křížení uložit do chráničky. Při křížení SEK-ITSELF spodem dbát zvýšené pozornosti při vytvoření nového lože kabelů, aby nedošlo k jejich pozdějšímu prověšení (natažení), lože kabelů SEK-ITSELF před opětovným zaházením řádně udusat, zapískovat a provést označení ochrannou fólií.
12. **Stavebník je povinen požádat firmu itself s.r.o. o vytýčení sítě a pozvat zástupce firmy (p. Růžička) ke kontrole kabelu před provedením zásypu kabelové rýhy. V opačném případě nebudeme souhlasit s**

vydáním kolaudačního rozhodnutí.

13. Po dokončení stavby **požadujeme dodat geodetické zaměření a výkresovou dokumentaci** míst střetu s našimi zájmy. Zaměření předejte (zašlete) Miluši Svobodové, (svobodova@itself.cz, tel. 533 383 339), a to do 30 dnů po skončení prací. Při předávání nahlaste č. tohoto vyjádření.
14. V případě kolize stavby s vedením SEK-ITSELF nebo jeho ochrany, kontaktujte Servisní středisko **itself s.r.o.** Brno, **tel.: 533 383 363.**

Přílohy:

- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem)

Příloha k Vyjádření č.j. 18/001593-A SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

