



LEGENDA

- ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x58W, ZAVĚŠENÉ
- NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO
- ZÁSUVKA 230VAC/16A
- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ (ŘAZENÍ 1)
- KRABICOVÁ ROZVODKA
- CYKY 2x1,5; 3x1,5 (VYPÍNAČE, SVÍTIDLA)
- CYKY 3x2,5; (ZÁSUVKY 230VAC, ROZVÁDĚČ RE)
- 201/Q1
- OVLÁDACÍ PRVEK
- Č. OBVODU

POZNÁMKA:

- ROZVODY PEVNĚ NA POVRCHU V KOVOVÝCH PŘÍCHYTKÁCH,
- NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA V MAX. VÝŠI 1,90m NAD PODLAHOU MÍSTNOSTI,
- POPŘÍPADNĚ V PROSTORU NAD OTVOREM DVEŘÍ.
- ZÁVĚSNÁ STROPNÍ SVÍTIDLA V MAX. VÝŠI 2,60m NAD PODLAHOU.
- SPODNÍM OKRAJEM NAD PODLAHOU MÍSTNOSTI.
- PŘÍSTROJE A SVÍTIDLA V BEZPEČNÉ VZDÁLENOSTI OD ŽIVÝCH ČÁSTÍ.
- OVLÁDACÍ PŘÍSTROJE V MAX. VÝŠI 1,30m NAD PODLAHOU.

Rozvodná soustava VN:3 AC 50Hz, 22kV, IT  
ochrana před přímým dotykem: izolací, kryty a přepážkami, polohou, zábranou  
ochrana v případě dotyku osob s neživými částmi: uzemněním  
(dle ČSN EN 61936-1 a ČSN EN 50522)  
Rozvodná soustava NN:3PEN AC 50Hz, 400/231V, TN-C  
Ochrana před úrazem elektrickým proudem (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2)  
základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí): izolací, kryty a přepážkami, polohou, zábranou  
ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí): ochranné uzemnění, ochranné pospojování, automatické  
odpojení od zdroje  
doplňková ochrana: proudové chrániče, doplňující ochranné pospojování  
Vnější vlivy: dle protokolu vnějších vlivů

VYPRACOVAL:	Ing. Vojtěch Trubák	ZODP. PROJEKTANT:	Bc. David Kubát	<b>Puttner, s.r.o.</b>	
				ŠUMAVSKÁ 416/15, 602 00 BRNO tel. 541 210 038, fax. 541 212 207 e-mail: info@puttner.cz ZAK.Č: 018-000342	
MÍSTO STAVBY: Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7				KRAJ: Jihomoravský	
STAVEBNÍK: Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice					
STAVBA:				STUPEŇ PD:	PDPS
Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice -				DATUM:	leden 2019
pavilon C (kuchyň) - vestavba trafostanice				FORMÁT:	2 x A4
Technologická část a vývody NN				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
OBSAH VÝKRESU:				1:50	19
<b>Elektroinstalace</b>					