

LEGENDA

ZÁKLADOVÉ PASY BUDOU PROVEDENY Z BETONU C20/25 - XC2  
ZÁKLADOVÉ PASY BUDOU VYZTUŽENY VLOŽENÍM SVAŘOVANÉ OCELOVÉ SÍTĚ 8/100/100 K OBĚMA  
POVRCHŮM ZÁKLADOVÉHO PASU (155m²= 1240kg)  
NEZÁMRZNÉ KRYTÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY BUDE 1.350 m OD UPRAVENÉHO TERÉNU.  
NEZÁMRZNÉ KRYTÍ MUSÍ BÝT DODRŽENO I BĚHEM VÝSTAVBY.  
NADZÁKLADOVÉ ZDIVO BUDE VYZDĚNO Z BETONOVÝCH TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ  
tl. 400 A 500mm (viz půdorys).  
NADZÁKLADOVÉ ZDIVO BUDE HORIZONTÁLNĚ VYZTUŽENO OCELOVÝMI PRUTY ø10mm,  
2ks V KAŽDÉ VRSTVĚ (145kg)

- 0.200


HORNÍ ÚROVEŇ NADZÁKLADOVÉ ZDI
- 0.700

HORNÍ HRANA ZÁKLADOVÉHO PASU
- 1.350

SPODNÍ HRANA ZÁKLADOVÉHO PASU - KÓTA ZÁKLADOVÉ SPÁRY
- V TAKTO OZNAČENÉ ČÁSTI BUDE ZÁKLADOVÝ PAS VYZTUŽEN 6 OCELOVÝMI PRUTY  
U OBOU POVRCHŮ Z BETONÁRSKÉ OCELI ø12 (128kg)VČETNĚ TRMÍNků ø6mm a 300mm (25kg)  
OCEL B500.

POZNÁMKA

PŘED BETONÁŽÍ NUTNO VLOŽIT DO VÝKOPU ZEMNÍCI PÁSEK  
Fe Zn 30/4 A TO 50mm OD DNA VÝKOPU (UZEMNĚNÍ)



Výškový systém B.p.v. ±0,000 = 240,60 = Podlaha 1.NP

Zodpov.projektant	Vypracoval	Kreslil	<div><div></div><div><b>PROJEKT</b> A E D s.r.o. <small>Architektonická a projektční kancelář, Lanzhotská 3448/2, 690 02 Břeclav Tel. 774 03 03 30, 530 502 440 tucek@tprojekt.cz, www.tprojekt.cz</small></div></div>	
ing. Tuček	Gálová	Gálová		
Investor	Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7 664 51 Šlapanice			
Stavba	Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon G			Formát 4A4
Objekt	SO 02 Zázemí haly			Datum 12/2018
Obsah výkresu	Půdorys základů			Stupeň DPS
			Číslo výkresu	1.2.1.2
			1:75,	