

- 1

2x kondenzační plynový kotel s nerez. modul. hořákem a výměníkem, multifunkční elektron. řídicí jednotka, jmen. výkon 9,7-45,5 kW, oběh. čerpadlo, bez exp. tlak. nádoby, 2x 5,29 m3/hod zem. plynu koaxiál. odkouř. 80/125 vyvedeno nad střechu
- 2

standardizovaný hydraul. vyrovnávač dynam. tlaku o max. průtoku 8,0 m3/hod, izolovaný,
- 3

expanzní tlaková nádoba membránová obsah 50 litrů, 6 bar, přetlak plynu 1,5 bar průměr 409 mm + servisní uzávěr se zajištěním a vypouštěním
- 4

nerezový nepřímotopný zásobník teplé vody systém tank-in-tank o celkovém objemu 800 litrů, z toho objem teplé vody 675 litrů
- 5


deskový výměník
dodávka profese teplovod

- 6

standardizovaný kombinovaný rozdělovač a sběrač pro 4 topné okruhy modul 120 s izolací, l=2300mm, 2x teplovodní oběhová čerpadla 40/0,5-4 energ.úsporná, plyn.regul.otáček, el. nap. 230V, větev vzt 01a,b, větev ohříváč, 1x teplovodní oběhové čerpadlo 30/0,5-7 energ.úsporné, plyn.regul.otáček, el. nap. 230V větev zázemí, 1x teplovodní oběhové čerpadlo 25/1-4 energ.úsporné, plyn.regul.otáček, el. nap. 230V větev vzt02, 1x směšov. ventil rotační DN20, kvs4, nejnižší míra vnitřní netěsností, 1x servopohon rotační s třífod. řízením, el. nap. 230V, větev zázemí

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

1.01	Vstup a recepcce	1.11	Šatna 04
1.02	Šatna 01	1.12	Technic. místnost
1.03	Sprchy 01	1.13	Úklidová místnost
1.04	Sprchy 02	1.14	Chodba
1.05	Šatna 02	1.15	WC Ženy
1.06	Šatna 03	1.16	WC Muži
1.07	Sprchy 03	1.17	WC Muži
1.08	Nářadovna	1.18	WC Ženy
1.09	Správce	1.19	WC Imob.
1.10	Sprchy 04	1.20	Hala



deskové těleso výška 600mm, hloubka 66mm,délka 900mm, napoj.radiát. armatura rohová s vypouštěním, termost.hlavice

Svazek/část	1.2.4.a Zařízení pro vytápění staveb	Irena Svobodová	projekce ústředního vytápění
Zodpov.projektant	Irena Svobodová	613 00 Brno, Merhautova 148	tel.: 604 587 298 IČO: 155 56 561
Vypracoval	Irena Svobodová	Zak. číslo	
Zodpov.projektant	ing. Tuček	Vypracoval	Gálová
ing. Tuček	Gálová	Kreslil	Gálová
Investor	Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7 664 51 Šlapanice		
Stavba	Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon G	Formát	A2
Objekt	SO 02 Zázemí haly	Datum	11/2018
Obsah výkresu	PŮDORYS 1.NP	Stupeň	DPS
		Zak. číslo	
		Měřítko	Číslo výkresu
		1:75	1.2.4.a. 3