



Slaboproudý rozvodový a zařízení oddělené od rozvodu NN:
Ochrana před nebezpečným dotykem živých a neživých částí je dle ČN 33 2000-4-41 ed.2 provedena malým napětím SELV nebo PELV.

Zeřízení slaboproudých rozvodů napájených z rozvodu NN:
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je dle ČN 33 2000-4-41 ed.2 provedena izolací, případně doplňkovou ochranou proudovým chráničem (feší projektová dokumentace rozvodu NN).
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí je dle ČN 33 2000-4-41ed.2 provedena samostatným odpojením od zdroje (v návaznosti na typ síť rozvodu NN, feší projektová dokumentace rozvodu NN).

06