



ROZVADĚČ RE

ELEKTROMĚRNÝ ROZVADĚČ PILÍŘ
KRYTÍ IP 43/20
PŘÍVOD, VÝVOD SPODEM

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
normální – základní izolací živých částí, přepážkami a kryty
– automatickým odpojením v případě poruchy

GENERALNÍ PROJEKTANT: ARCHIX ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ ARCHIX s.r.o. ZÁBRDOVICKÁ 16a 615 00 BRNO E-MAIL: INFO@ARCHIX.CZ TEL.:+420 542 212 971 WWW.ARCHIX.CZ		AUTORIZACE:		ČÍSLO PŘÍK.:
ARCHITEKT: <i>[Signature]</i>	HIP:	VYPRACOVAL: Ing. Miroslav Kadrožka	<i>[Signature]</i>	
KONTROLOVAL: <i>[Signature]</i>	ZAKÁZKA:		17_021	
INVESTOR: MĚSTO ŠLAPANICE MASARYKOVO NÁMĚSTÍ. 100/7 664 51 ŠLAPANICE	STUPEŇ PROJEKTU:		DPS	
	DATUM:		01/2019	
NÁZEV AKCE: DŮM V PARKU P.Č. 905, 907/4, 907/11, 907/1, 904/3 v K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA	MĚŘITKO:			
ČÁST: MĚŘENÍ A REGULACE	ČÍSLO VÝKRESU:			09
NÁZEV VÝKRESU: ROZVADĚČ RE				