


PROSTOR POD PODIEM
STROJOVNA VZT



Ochrana před úrazem elektrickým proudem:

Slaboproudé rozvody a zařízení oddělené od rozvodu NN:
Ochrana před nebezpečným dotykem živých i neživých částí je dle ČN 33 2000-4-41 ed.2 provedena malým napětím SELV nebo PELV.

Zařízení slaboproudých rozvodů napájených z rozvodů NN:
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je dle ČN 33 2000-4-41 ed.2 provedena izolací, případně doplňkovou ochranou proudovým chráničem (řeší projektová dokumentace rozvodu NN).
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí je dle ČN 33 2000-4-41 ed.2 provedena samočinným odpojením od zdroje (v návaznosti na typ sítě rozvodu NN, řeší projektová dokumentace rozvodu

GENERALNÍ PROJEKTANT: <div>ARCHIX ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ ARCHIX s.r.o. ZÁBRDOVICKÁ 16a 615 00 BRNO E-MAIL: INFO@ARCHIX.CZ TEL.:+420 542 212 971 WWW.ARCHIX.CZ</div>		AUTORIZACE:		ČÍSLO PARÉ:	
ARCHITEKT		HIP			
KONTROLOVAL		VYPRACOVAL	Ing. Miroslav Kadrožka		
INVESTOR: MĚSTO ŠLAPANICE MASARYKOVO NÁMĚSTÍ. 100/7 664 51 ŠLAPANICE		ZAKÁZKA:		17_021	
		STUPEŇ PROJEKTU:		DPS	
		DATUM:		01/2019	
NÁZEV AKCE:	DŮM V PARKU P.Č. 905, 907/4, 907/11, 907/1, 904/3 v K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA			MĚŘITKO: 1 :100	
ČÁST:	ELEKTROINSTALACE			ČÍSLO VÝKRESU:	
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS PROSTORU POD PODIEM - SLABOPROUD			08	