



Veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná podle § 3 písmeno b), § 14 odstavec (3), § 15, § 26, § 56 souvisejících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon) pod názvem:

„Dům v parku Riegrova“

ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní

PODLIMITNÍ REŽIM

OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby ke komunikaci se zadavatelem přednostně užíli ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ uvedený v čl. 1. ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - SOUBOR ČÍSLO 07

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona.

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď zadavatele).

Dotaz č. 32: Altán: je možno lépe specifikovat/definovat prvek č.9?

Odpověď zadavatele:

Viz příloha tohoto vysvětlení zadávací dokumentace - soubor číslo 07 - výrobek č.9 (vyrobek-09.pdf).

Dotaz č. 33: Altán: Kolik prvků č.9 je na stavbě osazeno? Z výkresů toto není patrné.

Odpověď zadavatele:

Výrobek č.9 byl do PD doplněn na žádost investora pro vytvoření dodatečného závětrří i pro boční (sekundární) podium. Pro zadní stranu je potřebných 5ks-

Dotaz č. 34: Altán: Je možno doplnit řez, popř. detail, ze kterého by bylo patrné spojení mezi rámem z jaecklovým rámem, dřevěnými lamelami 50/100 a cementovláknitou deskou?

Odpověď zadavatele:

Dřevěné lamely 50/100 nemají statickou funkci, pouze akustickou (a estetickou). Je uvažováno ukotvení pomocí vrutu do dřeva - předmětem dílenské dokumentace.

Dotaz č. 35: Altán: Z řezů je zřejmé, že v rovině střechy jsou znázorněny tenké profily (pravděpodobně rozměrů 50/200), které se střídají s profily 140/200. O jaké materiály se jedná v případě profilu 50/200? Jaeckl nebo dřevo?

Odpověď zadavatele:

Jsou to dřevěné profily, nemají statickou funkci, pouze akustickou (a estetickou).

Dotaz č. 36: Jak jsou kotveny trámy ve střešní rovině do ocelového rámu z jaecklů? Toto kotvení není nikde specifikováno. Rozdíl ve způsobu kotvení, pokud bude toto kotvení skryté nebo „přiznané“ může způsobit velký cenový nárůst.

Odpověď zadavatele:

Kotvení je specifikováno v statické části pd, viz strana 10, článek 6.3 střešní dřevěné nosníky, až strana 11, článek 6.5 spoje dřevěných konstrukcí.



Dotaz č. 37: Altán: V technické zprávě se píše: **Zámečnické výrobky**

Úložný prostor, tvořící zadní stěnu altánu, bude přístupný jednak z prostoru za altánem, ale i přímo z podia. Ze zadní strany, z terénu bude přístupní skládacími dveřmi – viz výrobek č.5. Ze strany podia se jedná rovněž o skládací dveře – viz výrobek č.4. obdobně je řešeno i uzavření úložního prostoru pod hlavním podiem – viz výrobek č.8. Tyto skládací dveře jsou tvořeny ocelovým rámem z uzavřených jechl profilů 50x30x4, opatřených panty pro „harmonikové“ skládání. Křídla budou opatřena zarážkou z vnitřní strany pro zajištění otevírání, poslední křídlo bude vybaveno zámkem. Křídlo bude zavěšeno v kolejnicovém pojezdu. Výplň křídla tvoří cementovláknitá deska osazena na jeklový rám, přichycena šroubováním. Řešení detailu i barevného řešení bude předmětem dalšího stupně PD – prováděcí dílenské dokumentace a bude odsouhlaseno AD.

Výrobky č.4, 5 popř. 8 nejsou nikde specifikovány (jako např. výrobek č.9). Můžete, prosím, provést tuto výkresovou a technickou specifikaci?

Odpověď zadavatele:

Rozměry prvků č. 4, 5 i 8 jsou patrné z výkresové dokumentace. Pro doplnění specifikace:

(4) skládací dveře úložného prostoru za pódiem

- v. 900mm, š 8x 1100mm
- harmonikové skládání, uzamykatelné
- vodící kolejnice nahoře i dole (ložiskový pojezd)
- každé křídlo obvodový rám z jechl profilů + cementovláknitá deska (překrytí rámu)
- nátěr, barva dle A.D.
- dílenská dokumentace bude předložena k odsouhlasení AD

(5) skládací dveře úložného prostoru za pódiem zezadu

- š 8x 1100mm, v. 1800mm + 1150mm (dvě řady nad sebou)
- harmonikové skládání, uzamykatelné
- vodící kolejnice nahoře i dole (ložiskový pojezd)
- každé křídlo obvodový rám z jechl profilů + cementovláknitá deska (překrytí rámu)
- nátěr, barva dle A.D.
- dílenská dokumentace bude předložena k odsouhlasení AD

Informace č. 8: Zadavatel ruší znění odstavce 8.2. dokumentu s názvem: ZADÁVACÍ PODMÍNKY a nahrazuje jej novým zněním takto:

8.2. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem zahájení zadávacího řízení podle ustanovení § 54 odstavce (2) písmeno b) Zákona. Všechny nabídky budou zadavateli doručeny nejpozději do

13.9.2019 do 13^{00:00} hodin.

Změna termínu zadavatel provede v souladu se Zákonem

Ostatní zůstávají beze změn a v platnosti.

Ve spolupráci se zadavatelem či zpracovatelem projektové dokumentace vypracoval

Ing. Martin Šimek
za zastupujícího zadavatele