

SPECIFIKACE ZÁKLADNÍCH POŽADAVKŮ NA VÝTAH (malý)

(PO LASEROVÉM ZAMĚŘENÍ SVISLOSTI VÝTAHOVÉ ŠACHTY - garance rozměrů technologie)

Požadovaný parametr - text	Hodnota požadovaná
Sériově vyráběný ekonomický elektrický trakční výťah s protiváhou s typovým certifikátem EU	Typový certifikát EU – digitální platforma - budoucí možné vzdálené ovládání např. mob. telefonem, tabletem PC atd.
Minimální nosnost kg	680 kg (9 osob)
Minimální jmenovitá rychlost m/s	1
Maximální výstupní výkon při plném zatížení (kW)	4
Minimální počet startů (h-1)	180
Provedení bez strojovny, přístup	šachetními dveřmi
Servisní rozhraní v	nástupišti
Výtahový stroj	bezpřevodový
Lanování max.	2:1
Počet stanic/ nástupišť	5/5
Servisní rozhraní v nástupišti	ano
Nosné prostředky bezúdržbové	ano
Celkový zdvih výtahu v mm	16 580
Horní přejezd výtahu v mm	3 760
Prohlubeň výtahu v mm	1 510
Zdivo / beton šachta mm	1 650 mm x 1 780 mm
Pevná vodítka kabiny a protiváhy se zámky včetně kotvení	ano
Mikroprocesorové rozvaděče s frekvenčním řízením obousměrný sběr příprava pro ekonomické řízení DUPLEX	ano
Automatické šachetní i kabinové 2 panelové stranou otevírané dveře LEVÉ o minimální šířce x minimální výšce v mm, v nerezovém strukturovaném provedení „antivandal“	800 mm x 2 000 mm

Minimální počet cyklů dveří (tis/rok)	200 tisíc / rok
Neprůchozí kabina výtahu, boční stěny v provedení strukturovaný nerez „antivandal“, zadní stěna tvrzený barevný laminát, o minimální šířce x minimální hloubce x minimální výšce kabiny*	1 150 mm x 1 400 (k zádveří) x 2 200 mm
Bezpečnostním prvkem mezi dveřmi u vstupů bude instalována celoplošná bezpečnostní světelná lišta	ano
<u>Výtah bude vybaven:</u> - obousměrným sběrným řízením s ignorováním přivoláním při přetížení - úsporným LED osvětlením včetně automatického tlumení osvětlení, - ovládacími tlačítky v nerezovém provedení, s potvrzení volby, se signalizací přetížení kabiny, s polohovou a směrovou signalizací, signalizací přetížení kabiny, s brailovým písmem, s tlačítky pro volbu otvírání a možného zavírání dveří, s klíčovým spínačem pro prioritní volbu, - se zrcadlem z bezpečnostního skla + nerezovým madlem ze zaoblenými konci, - s podlahou v protiskluzovém provedení ohraničenou nerezovými „okopovými lištami“ po celém obvodu kabiny - sklopným sedátkem	ano
Venkovní ovládací tlačítka v nástupištích v nerezovém provedení se záznamem voleb na čelní stěně mezi výtahy (příprava pro řízení DUPLEX), polohová a směrové signalizace ve všech nástupních stanicích samostatně umístěná v horním rámu šachetních dveří	ano
Obousměrné mobilní komunikační zařízení v kabině pro GSM bránu včetně kabina – servisní rozhraní - dispečink	ano
Klíčový spínač pro chování výtahu při požáru dle platné legislativy ČSN EN 81-73	ano
Led osvětlení výtahové šachty	ano

Provedení výtahu podle:

NV 27/2003 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy (odpovídá Směrnici 95/16/ES)

ČSN EN 81–20 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 20: Výtahy pro dopravu osob, osob a nákladů

ČSN EN 81- 28 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů Část 28 : Dálková nouzová signalizace u výtahu určených pro dopravu osob a nákladů

ČSN EN 81–58 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. Část 58, Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří - šachetní dveře s požární odolností

ČSN EN 81–73/2016 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. Část 73, Zvláštní úprava osobních a nákladních výtahů s možností dopravy osob. Část 73, Chování výtahů v případě požáru

NV 176/2008 Sb. v platném znění o technických požadavcích na strojní zařízení

