



**Dodatečná informace č. 1  
k zakázce**

**„Rekonstrukce tří osobních výtahů v objektu MÚ  
Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno“**

**Identifikační údaje o zadavateli:**

Název: Město Šlapanice  
Sídlo: Masarykovo nám. 100/7, 664 51 Šlapanice  
IČ: 002 82 651  
Zastoupené: Mgr. Michaelou Trněnou, starostkou

**Identifikační údaje o veřejné zakázce:**

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávku  
Druh zadávacího řízení: Podlimitní veřejná zakázka  
Limit veřejné zakázky: Zjednodušené podlimitní řízení

**Věc: Dodatečná informace k zadávací dokumentaci č. 1**

**Vážení dodavatelé – uchazeči,**

Zadavatel obdržel od uchazeče dotaz, na který odpovídá:

**Dotaz uchazeče č. 1**

Ve specifikaci základních požadavků na výtahy uvádíte, že výtahy mají mít typový certifikát EU. Lze toto nahradit certifikátem shody vydaným podle přílohy VIII. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU - Shoda založená na ověřování každého jednotlivého výrobku, pokud jde o výtahy, modul G (odpovídá příloze č. 8 k nařízení vlády č. 122/2016 Sb.)

**Odpověď na dotaz č. 1**

Zadavatel potvrzuje, že lze nahradit typový certifikát EU certifikátem shody vydaným podle přílohy VIII. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU - Shoda založená na ověřování každého jednotlivého výrobku, pokud jde o výtahy, modul G (odpovídá příloze č. 8 k nařízení vlády č. 122/2016 Sb.)

**Dotaz uchazeče č. 2**

V čl. 7.4.2 dokumentu Výzva k podání nabídek uvádíte, že součástí seznamu významných služeb musí být popis a cena významných služeb, ze kterých musí výslovně vyplývat splnění minimálních požadavků zadavatele. Ty ale nejsou nikde uvedeny. Můžete je tudíž uvést?

**Odpověď na dotaz č. 2**

V článku 7.4.2 je chybně uvedeno slovo služeb. Místo tohoto slova má být správně uvedeno slovo dodávky (pod termínem dodávky se rozumí realizace instalace nového výtahu nebo kompletní rekonstrukce starého výtahu).



Na základě této dodatečné informace zadavatel prodlužuje lhůtu pro odevzdání nabídek do **19.8.2021 do 10:00 hod.**

Ve Šlapanicích dne 3.8.2021

**MĚSTO ŠLAPANICE**  
Masarykovo náměstí 100/7  
504 51 Šlapanice

.....  
Ing. Jaroslav Lepřl  
Vedoucí investic