

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. IV

Název veřejné zakázky:	Cukrovar - nové centrum Šlapanic
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2021-021137
Druh veřejné zakázky:	Služby
Režim a druh veřejné zakázky:	Soutěž o návrh
Název zadavatele:	Město Šlapanice
Sídlo zadavatele:	Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
IČO zadavatele:	00282651
Právní forma zadavatele:	801 – Obec
Zastoupení zadavatele:	Mgr. Michaela Trněná, starostka města
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.slapanice.cz

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“)

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), sděluje zadavatel všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

Komín

Na Komínu jsou umístěna zařízení elektronické komunikace, přemýšlí se do budoucna o jejich odstranění?

Odpověď na dotaz:

Součástí zadání byl i bod 2.2.2.g) součástí návrhu bude úvaha o možném využití objektu historického komína cukrovaru.

V současnosti je komín využíván operátory T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s. Smlouvy jsou uzavřeny na dobu určitou do 31. 12. 2024 a městu přináší zisk z pronájmu.

Vzhledem k vývoji technologií a požadované etapizaci návrhu nedokážeme předpokládat další vývoj. Město netrvá ani na odstranění ani na ponechání umístění těchto technologií na objektu komína.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Dotaz:

Elektrická stanice

Z projednávané ÚPD (územně plánovací dokumentace) z Koordinačního výkresu vyplývá, že jsou v řešeném území dvě navržené a jedna stabilizovaná elektrická stanice, chtěli bychom vědět o jak velká zařízení se bude jednat/jedná a jaká z toho pro nás vyplývají omezení při navrhování,...

Odpověď na dotaz:

Celý areál je přestavbovým územím, ve kterém je nutné počítat i s těmito prvky infrastruktury, nikoliv však s jejich přesným umístěním. Pro etapizaci návrhu je však nutno vycházet z umístění stávající TS. Nebráníme se ani přemístění této stávající TS v rámci etapizace. Stabilizovaná TS má v současnosti jeden transformátor 400 kVA.

V Brně dne 5. 9. 2021

Za město Šlapanice
PMA tender s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
JUDr. Michal Šilhánek