




OZN.	NÁZEV	M2	STROP
123	SCHODIŠTĚ	3.91	
124	ZADVEŘI	7.74	STÁVAJÍCÍ MVC OMÍTKA
132	ÚKLID	0.82	NOVÝ SDK PODHLED + 3,200 m
133	ŠATNA	6.60	NOVÝ SDK PODHLED + 3,200 m
134	WC	1.51	NOVÝ SDK PODHLED + 3,200 m
135	CHODBA	5.48	NOVÝ SDK PODHLED + 3,200 m
136	WC DĚTI	6.31	NOVÝ SDK PODHLED + 3,200 m
137	HERNA	48.74	NOVÝ SDK PODHLED + 3,200 m
138	PŘÍPRAVNA	6.68	NOVÝ SDK PODHLED + 3,200 m

- Vypínač 01
- Seriový přepínač 05
- Střídavý přepínač 06
- Střídavý přepínač 06
- Vypínač 01 pod omítku (zvýšené krytí)
- Zásuvka dvojnásobná 230V/16A-bílá
- Zásuvka dvojnásobná 230V/16A-hnědá, pro PC
- Zásuvka pro PC s přepětovou ochranou (barevně odlišná)
- Zásuvka jednonásobná zapuštěná 230V/16A

- A - Svítidlo vestavné 4x20W IP20, opálový kryt
- B - Svítidlo, přisazené, 1x32W, s opálovým krytem
- N - svítidlo bezpečnostní stropní vestavné, 3W LED, IP20

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S  
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2  
normální - základní izolací živých částí, přepážkami a kryty  
- automatickým odpojením v případě poruchy  
doplněná - doplňujícím pospojováním neživých částí  
- proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30mA

GENERALNÍ PROJEKTANT:		<div>ARCHIX</div> <div>ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ</div> <div>ARCHIX s.r.o. ZÁBRDOVICKÁ 16a 615 00 BRNO</div> <div>E-MAIL: INFO@ARCHIX.CZ    TEL.: +420 542 212 971 WWW.ARCHIX.CZ</div>		AUTORIZACE:		ČÍSLO PÁŘE:	
ARCHITEKT		 ING.ARCH. MILAN PODROUŽEK		HIP		 ING.ARCH. MILAN PODROUŽEK	
KONTROLOVAL		 ING.ARCH. MILAN PODROUŽEK		VYPRACOVAL		ING.ZDENĚK ILLEK	
INVESTOR:		MĚSTO ŠLAPANICE MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 100/7 664 51, ŠLAPANICE		ZAKÁZKA:		13_006	
				STUPEŇ PROJEKTU:		DSP, DPS	
				DATUM:		03/2016	
NÁZEV AKCE:		DĚTSKÁ SKUPINA SOKOLÍK P.Č. 2261, 2262, 2260/1, 2260/2    v K.Ú. ŠLAPANICE				MĚŘITKO:  1 : 50	
NÁZEV VÝKRESU:		ELEKTROINSTALACE 1.NP				ČÍSLO VÝKRESU:  1	