



OZN.	NÁZEV	PLOCHA [m²]	S.V. [m]	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNAMKY
2.01	CHODBA, SCHODIŠTĚ	14,40	3,02	STÁVAJÍCÍ - POVLAKOVÁ KRYTINA	STUKOVÁ OMÍTKA STÁVAJÍCÍ - NOVÁ VÝMALBA		
2.02	CHODBA	18,00	3,02	NOVÁ - POVLAKOVÁ KRYTINA	STUKOVÁ OMÍTKA NOVÁ NA NOVÝCH KONSTRUKCÍCH U STÁVAJÍCÍ OMÍTKY OPRAVA 10% - VÝMALBA NOVÁ	OPRAVA OMÍTKY STROPU PO INSTALACÍCH 10%, ČÁSTEČNÝ PODLEH-CHODBOVÝ SYSTÉM V=2600mm	
2.03	WC	3,00	3,02	NOVÁ - KERAMICKÁ DLAŽBA	STUKOVÁ OMÍTKA NOVÁ NA NOVÝCH KONSTRUKCÍCH U STÁVAJÍCÍ OMÍTKY OPRAVA 10% - VÝMALBA NOVÁ	SKK PODHED V=2600mm	KER. OBKLAD V=2020MM
2.04	SKLAD PRÁDILA	7,90	3,02	NOVÁ - KERAMICKÁ DLAŽBA	STUKOVÁ OMÍTKA NOVÁ NA NOVÝCH KONSTRUKCÍCH U STÁVAJÍCÍ OMÍTKY OPRAVA 10% - VÝMALBA NOVÁ	OPRAVA OMÍTKY STROPU PO INSTALACÍCH 10%	
2.05	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,50	3,02	NOVÁ - KERAMICKÁ DLAŽBA	STUKOVÁ OMÍTKA NOVÁ NA NOVÝCH KONSTRUKCÍCH U STÁVAJÍCÍ OMÍTKY OPRAVA 10% - VÝMALBA NOVÁ	OPRAVA OMÍTKY STROPU PO INSTALACÍCH 10%	KER. OBKLAD V=2020MM
2.06	KANCELÁŘ	10,70	3,02	NOVÁ - POVLAKOVÁ KRYTINA	STUKOVÁ OMÍTKA NOVÁ NA NOVÝCH KONSTRUKCÍCH U STÁVAJÍCÍ OMÍTKY OPRAVA 10% - VÝMALBA NOVÁ	OPRAVA OMÍTKY STROPU PO INSTALACÍCH 10%	
2.07	KOUPELNA	3,50	3,02	NOVÁ - KERAMICKÁ DLAŽBA	STUKOVÁ OMÍTKA NOVÁ NA NOVÝCH KONSTRUKCÍCH U STÁVAJÍCÍ OMÍTKY OPRAVA 10% - VÝMALBA NOVÁ	SKK PODHED V=2600mm	KER. OBKLAD V=2020MM
2.08	KUCHYŇ, VYDEJNA JÍDLA	16,10	3,02	NOVÁ - KERAMICKÁ DLAŽBA	STUKOVÁ OMÍTKA NOVÁ NA NOVÝCH KONSTRUKCÍCH U STÁVAJÍCÍ OMÍTKY OPRAVA 10% - VÝMALBA NOVÁ	SKK PODHED, DVĚ ÚROVNĚ V=2600mm a V=2700mm	KER. OBKLAD V=2020MM
2.09	DENNÍ MÍSTNOST	110,40	3,02	NOVÁ - POVLAKOVÁ KRYTINA	STUKOVÁ OMÍTKA NOVÁ NA NOVÝCH KONSTRUKCÍCH U STÁVAJÍCÍ OMÍTKY OPRAVA 10% - VÝMALBA NOVÁ	OPRAVA OMÍTKY STROPU PO INSTALACÍCH 10%	
2.10	SKLAD	7,40	3,02	NOVÁ - POVLAKOVÁ KRYTINA	STUKOVÁ OMÍTKA NOVÁ NA NOVÝCH KONSTRUKCÍCH U STÁVAJÍCÍ OMÍTKY OPRAVA 10% - VÝMALBA NOVÁ	OPRAVA OMÍTKY STROPU PO INSTALACÍCH 10%	
2.11	UMÝVÁRNA + WC	15,30	3,00	NOVÁ - KERAMICKÁ DLAŽBA	STUKOVÁ OMÍTKA NOVÁ NA NOVÝCH KONSTRUKCÍCH U STÁVAJÍCÍ OMÍTKY OPRAVA 10% - VÝMALBA NOVÁ	OPRAVA OMÍTKY STROPU PO INSTALACÍCH 10%	KER. OBKLAD V=2020MM
2.12	SÁTNA	12,90	3,00	NOVÁ - POVLAKOVÁ KRYTINA	STUKOVÁ OMÍTKA NOVÁ NA NOVÝCH KONSTRUKCÍCH U STÁVAJÍCÍ OMÍTKY OPRAVA 10% - VÝMALBA NOVÁ	OPRAVA OMÍTKY STROPU PO INSTALACÍCH 10%	

VIZ. E 07

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3 N PE AC 50 Hz, 400/230 V
 DRUH ROZVODNÉ SÍTĚ NN: TN-C-S
 STUPEŇ DŮLEŽITOSTI DODÁVKY EL. ENERGIE: 3
 OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:
 NORMÁLNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 DOPLNĚNÁ: OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
 PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
 DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
 PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed. 3: AB5

KUBE
ARCHITEKTI

KUBE, s.r.o.
Horova 68, 61600 Bno
atelier@kuba.cz
+420 549 216 544