



TABULKA MÍSTNOSTÍ 3.NP					
OZN.	NÁZEV	PLOCHA [m²]	S.V. [m]	PODLAHA	STĚNY
3.01	CHODBA, SCHODIŠTĚ	30,30	3,55	POVLAKOVÁ KRYTINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
3.02	RELAXAČNÍ MÍSTNOST	86,00	2,70 - 3,60	POVLAKOVÁ KRYTINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
3.03	KANCELÁŘ ŘEDITELKY MŠ	27,80	2,70 - 3,60	POVLAKOVÁ KRYTINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
3.04	ARCHIV	7,90	3,55	POVLAKOVÁ KRYTINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
3.05	WC	6,90	2,70 - 3,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
3.06	SKLAD KROJŮ	11,00	2,70 - 3,60	POVLAKOVÁ KRYTINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
3.07	SKLAD	13,70	2,70 - 3,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
3.08	KANCELÁŘ	12,80	2,70 - 3,60	POVLAKOVÁ KRYTINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
3.09	KANCELÁŘ	7,50	2,70 - 3,60	POVLAKOVÁ KRYTINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
3.10	KOTELNA	7,60	2,70 - 3,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
3.11	WC	5,60	3,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
3.12	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	4,30	3,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA

LEGENDA MATERIÁLŮ

- NOVÉ ZDIVO
- ZDIVO, STÁVAJÍCÍ, BLÍŽE NESPECIFIKOVANÉ

LEGENDA POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

- N3.1-III POŽÁRNÍ ÚSEK - ZÁZEMÍ MŠ
- N3.2-III POŽÁRNÍ ÚSEK - PROSTORY MÚ
- CHÚC-A STÁVAJÍCÍ POŽÁRNÍ ÚSEK CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY V 1.-3.NP (DLE DOKUMENTACE PBR 10/1994)

LEGENDA ZNAČEK PBR

- HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
- HRANICE POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU
- CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA TYPU "A"
- NUCENÉ VĚTRÁNÍ CHÚC-A
- NEJNÍŽŠÍ POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST STĚNY, SLOUPY, PRŮVLAKY
- NEJNÍŽŠÍ POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ KONSTRUKCE
- POŽÁRNÍ UZÁVĚR, DVEŘE (TYP, ODOLNOST, SMOZAVÍRAČ)
- STÁVAJÍCÍ NÁSTĚNNÝ HADICOVÝ SYSTÉM D25
- P6 PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRAŠKOVÝ P6
- CO2 PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ SNĚHOVÝ CO2
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ V POŽÁRNÍM ÚSEKU
- SMĚR ÚNIKU
- BEZPEČNOSTNÍ TABULKY DLE ČSN 01 8013, ČSN ISO 3864
- ÚNIKOVÁ CESTA, SMĚR ÚNIKU, ÚNIKOVÝ VÝCHOD
- SVÍTLIDLO NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ S PIKTOGRAMEM
- MANUÁLNÍ TLAČÍTKOVÝ HÁSIČ
- SPOUŠTĚNÍ NUCENÉHO VĚTRÁNÍ CHÚC
- AUTOMATICKÝ KOUŘOVÝ HÁSIČ NA STROPĚ STŘEŽENÉHO PROSTORU
- LOKÁLNÍ DETEKCE - SPOUŠTĚNÍ NUCENÉHO VĚTRÁNÍ CHÚC

projektant stavební :	Ing. arch. Michaela Jandová		
projektant PBR:	Ing. Daniel Mendl		
investor :	Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice		
název akce :	Rekonstrukce objektu Masarykovo náměstí 1664/6 Šlapanice		
část dokumentace :	D1.3 - Požárně bezpečnostní řešení		
Půdorys 3.NP - návrh		datum :	říjen 2021
		stupeň :	DSP
		měřítko :	1:100
		č. výkresu :	06