

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. III

Název veřejné zakázky:	Rozšíření hřbitova
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Název zadavatele:	město Šlapanice
Sídlo zadavatele:	Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
IČO zadavatele:	00282651
Právní forma zadavatele:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele:	Mgr. Michaela Trněná, starostka
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.slapanice.cz/

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:


Dobrý den,

zasílám doplňující dotaz k nejasnosti ocenění položky týkající se pohledových betonů objektu „technické zázemí“ na akci Šlapanice, Rozšíření hřbitova – technické zázemí.

- Prosím o upřesnění požadavku na spárořez, který je uveden ve výkresu „D1.1 č. 05 Pohledy“.*

Ve výkresu je naznačen spárořez rozměrů až 2900x2750mm – jelikož je požadavek na atypické bednění, které je vyráběno na míru z bednicích desek rozměru max 2500x1250mm. Není možné tento spárořez dodržet.

Pohled jihozápadní



Dotaz:

Je možné uvažovat mimo dodržení spárořez (přiznané spáry zkosením 15x15mm dle PD) vznik linky po styku dvou překližek sražených k sobě ?

Odpověď na dotaz:

Ano, je možné další dělení plochy formou dvou sražených desek bez vzniku přiznané spáry.

Tento způsob dělení bude před zahájením prací zakreslen do pohledů všech stěn a odsouhlasen autorským dozorem projektanta stavby.

Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace neprodlužuje lhůtu pro podání žádostí nabídek, neboť to povaha vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje.

V Brně dne 18. 11. 2022

Za město Šlapanice
LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Lukáš Pruška