

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. VII

Název veřejné zakázky:	Projekt budovy v Čechově ulici ve Šlapanicích
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2023-047284
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Název zadavatele:	město Šlapanice
Sídlo zadavatele:	Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
IČO zadavatele:	00282651
Právní forma zadavatele:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele:	Mgr. Michaela Trněná, starostka
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.slapanice.cz/
Název projektu:	Projekt budovy v Čechově ulici ve Šlapanicích
Jedinečný příznak projektu:	283 BF 10

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

Ve zveřejněném VV ROU2325 Vzduchotechnika jsou níže uvedené položky na dodávku a montáž požární izolace potrubí bez bližšího označení:

155K Pol18	Požární izolace odolnost dle PBŘ	m2 3,000
PP	Požární izolace odolnost dle PBŘ	
D2		
23K Pol18	Požární izolace odolnost dle PBŘ	m2 2,000
PP	Požární izolace odolnost dle PBŘ	
D5		
65K Pol18	Požární izolace odolnost dle PBŘ	m2 2,000
PP	Požární izolace odolnost dle PBŘ	
D6		
82K Pol18	Požární izolace odolnost dle PBŘ	m2 3,000
PP	Požární izolace odolnost dle PBŘ	
D12		
155K Pol18	Požární izolace odolnost dle PBŘ	m2 3,000
PP	Požární izolace odolnost dle PBŘ	

23 K Pol18	Požární izolace odolnost dle PBŘ	m2 2,000
PP	Požární izolace odolnost dle PBŘ	
4B		
65 K Pol18	Požární izolace odolnost dle PBŘ	m2 2,000
PP	Požární izolace odolnost dle PBŘ	
4C		
82 K Pol18	Požární izolace odolnost dle PBŘ	m2 3,000
PP	Požární izolace odolnost dle PBŘ	

V projektové dokumentaci profese VZT, resp. PBŘ není stanoven u požárně izolovaného VZT potrubí požadavek na směrovou orientaci působení požáru u požární izolace.

Dle ČSN 730810 (2016) tam, kde není stanoven požadavek na směrovou orientaci působení požáru, se považuje za platný požadavek obousměrného působení požáru „i <-> o“.

Žádáme zadavatele o upřesnění parametrů požadované požární izolace a požadavku na směrovou orientaci požární izolace - na jednostranné působení požáru „o -> i“ (z venkovní strany) nebo obousměrné ? Upozorňujeme, že požární izolace uzpůsobená na obousměrné působení požáru je ovšem výrazně (několikanásobně) dražší...

Odpověď na dotaz:

Jedná se o izolaci potrubí z vnější i vnitřní strany, tedy obousměrnou.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Dotaz:

„Dovolujeme si zadavatele požádat o poskytnutí výkresů k uměleckému prvku fasády ve formátu AutoCad, které jsou nutné k odbornému ocenění jeho výroby a montáže a uvedení odkazu na zpracovatele návrhu.“

Odpověď na dotaz:

Plnění specifikované v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („**soupis prací**“) v části ROU2331 - *Sgrafito+sochy na fasádě* není předmětem plnění veřejné zakázky.

Položky č. 3, 4, 5 a 6 v části soupisu prací ROU2331 - *Sgrafito+sochy na fasádě* budou také, stejně jako položky č. 1 a 2, řešeny jako samostatná dodávka investora – soupis prací byl doplněn o poznámku „neoceňovat, zajišťuje investor“.

Změna projektové dokumentace a soupisu prací:

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být oceněný soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, je poskytnut současně s Vysvětlením zadávací dokumentace č. IV až VIII.

Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby činila celou původní délku, a to takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **8. 12. 2023 v 10:00:00**.

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.

V Brně dne 7. 11. 2023

Za město Šlapanice
LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Lukáš Pruška