

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. I

Název veřejné zakázky:	Denní stacionář, Hřbitovní 12
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Název zadavatele:	město Šlapanice
Sídlo zadavatele:	Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
IČO zadavatele:	00282651
Právní forma zadavatele:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele:	Mgr. Michaela Trněná, starostka
Adresa profilu zadavatele:	<a href="https://zakazky.slapanice.cz/">https://zakazky.slapanice.cz/</a>

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

### Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

*Dobrý den, žádáme o objasnění způsobu renovace položek truhlářských prvků 22/T, 23/T, 24/T – renovace stávajících interiérových protipožárních dveří. Není zde přesný popis požadovaných prací nebo aktuálního stavu, není tedy možné položky adekvátně ocenit. Není ani specifikován stávající materiál dveřního křídla. Bude se jednat pouze o přebroušení stávajícího povrchu a nový nátěr, nebo je třeba větší zásah ve formě lokálního doplnění materiálu? Co se týká kování, tak prosíme, o potvrzení, že se jedná pouze o seřízení stávajícího kování a součástí nabídky tedy není dodávka kování nového. V opačném případě žádáme o přesný popis, které prvky kování mají být nahrazeny novými a to na úrovni jednotlivých pozic. Zároveň u těchto prvků žádáme potvrzení zadavatele o tom, že disponuje stávajícími doklady, které jsou nutné k požárním uzávěrám pro účely kolaudace, protože uchazeč nemůže tyto doklady v rámci pouhé renovace těchto prvků vydat.*

Odpověď na dotaz:

Stávající dveře v položkách 22-24/T jsou standardní interiérové dveře opláštěné DTD a opatřené lakovanou folií. Dveře i kování zůstávají stávající. Jejich renovace sestává ze:

- seřízení stávajících závěsů a kování (zámku),
- přelakování povrchu dveřního křídla; ve výjimečných případech lokální oprava (vizte přiložené foto),

– přelakování ocelové zárubně.

Doklady ke stávajícím protipožárním dveřím má objednatel k dispozici, parametry protipožárních uzávěr jsou rovněž uvedeny na štítku jednotlivých protipožárních dveří (vizte přiložené foto).



**Změna lhůty pro podání nabídek:**

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, neboť to povaha vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje.

V Brně dne 14. 11. 2023

---

Za město Šlapanice  
LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele  
Mgr. Lukáš Pruška