

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. X

Název veřejné zakázky:	Projekt budovy v Čechově ulici ve Šlapanicích
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2023-047284
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Název zadavatele:	město Šlapanice
Sídlo zadavatele:	Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
IČO zadavatele:	00282651
Právní forma zadavatele:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele:	Mgr. Michaela Trněná, starostka
Adresa profilu zadavatele:	<a href="https://zakazky.slapanice.cz/">https://zakazky.slapanice.cz/</a>
Název projektu:	Projekt budovy v Čechově ulici ve Šlapanicích
Jedinečný příznak projektu:	283 BF 10

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

### Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1

Dotaz:

„Ve zveřejněné PD pro VZT je v TZ VZT uvedeno:

11A - Klimatizace Rehabilitace (zóna 9)

*Systém chlazení (klimatizace): přímé*

*Zdroj chladu: venkovní jednotka s invertorem - split (tepelné čerpadlo vzduch-vzduch)*

*Vnitřní jednotka: nástěnná*

*Umístění zdroje chladu: na střeše (na podstavcích pro kondenzační jednotky)*

*Propojení venkovní a vnitřní jednotky: izolované Cu-potrubí s chladivem a komunikačním kabelem*

*Ovládání: autonomní - infraovladač*

*Odvod kondenzátu: plastové potrubí (řeší ZTI)*

*Čerpadlo kondenzátu: v případě, že potrubí pro odvod kondenzátu nebude mít potřebný spád, bude nutné instalovat k nástěnné jednotce čerpadlo kondenzátu*

*Parametry zařízení: viz Tabulka výkonů*

*V části D.1.4.4. Tabulka výkonů je uvedeno zařízení č. 11A – Klimatizace Rehabilitace (zóna 9) :*

*11A Klimatizace Rehabilitace (zóna 9) na střeše venkovní split jednotka 1 2,0 230 9,50 5,8 5,0 MFA ... 16 A, Infraovladač - součást dodávky zařízení Brána Modbus RTU - dodávka vzt*

*Na výkrese střechy je rovněž uvedeno: 11A - Venkovní split jednotka,  $Q_{ch} = 5 \text{ kW}$  (0,9-5,5),  $Q_t = 5,8 \text{ kW}$  (0,9-6,4),  $P_{max} = 2 \text{ kW}$ ;  $I = 9,5 \text{ A}$ ; 230 V , MFA ... 16 A.*

*Ve zveřejněném VV a ani v aktualizovaném VV ze dne 7.11.2023 se položka pro ocenění tohoto zařízení č. 11A, včetně jinde v PD uvedených parametrů, ale nenachází. Žádáme zadavatele o opravu a o doplnění položky pro uvedené zařízení č.11A do zadávacího výkazu výměr.“*

Odpověď na dotaz:

Zadavatel upravil soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr): doplněna položka 11A.

#### **Změna projektové dokumentace a soupisu prací:**

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být oceněný soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, je poskytnut současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

#### **Změna lhůty pro podání nabídek:**

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, neboť to povaha vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje.

Vysvětlení zadávací dokumentace – „Projekt budovy v Čechově ulici ve Šlapanicích“

V Brně dne 23. 11. 2023

---

Za město Šlapanice  
LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele  
Mgr. Lukáš Pruška