

NÁZEV AKCE: Projekt budovy v Čechově ulici ve Šlapanicích
Parc.č. 772/1, 772/2, 772/3, 773, 745, 746, k.ú. Šlapanice u Brna

INVESTOR: Město Šlapanice
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 ,Šlapanice

STUPEŇ: Dokumentace pro stavební povolení

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

dodatek



PROJEKTANT: Ing. Vítězslav MALINA
Autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb
ČKAIT – 1005098

ADRESA: Ublo 130, 763 12 Vizovice

TEL.: +420 604 777 127

E-MAIL: malina.v@seznam.cz

IČO: 73741876

DATUM: Únor 2022

1. Popis

Předmětem dodatku je řešení zda nedošlo vlivem změny norem ČSN 730802 v novém vydání z roku 2020 ke vzniku nových požadavků u daného objektu.

2. ZÁVĚR

Vzhledem k požární výšce objektu a jeho využití nemá změna normy ČSN 730802 (2009) na ČSN 730802 ed.2 (2020) vliv na požárně bezpečnostní řešení daného objektu z prosince 2019, ke kterému bylo vydáno závazné stanovisko ev.č. HSBM-6-4-1353/1-OPST-2019.