

LEGENDA PŘÍSTROJŮ:

	VYPÍNAČ, ŘAZENÍ 1/5/6/7, 10 AX, 250 V
	DALI STMÍVAČ S OTOČNÝM OVLÁDÁNÍM A TLAČ. SPÍNÁNÍM, VÝKONOVÝ, ABB
	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 2P+PE, 16 A, 250 V
	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 2P+PE, 16 A, 250 V, S OCHRANOU PROTI PŘEPĚTÍ TŘ. D, BARVA ŠEDÁ
VB	VOLNÝ VÝVOD NAD PODHLEDEM PRO NAPÁJEČ BEZDOTYKOVÉ BATERIE
	PŘÍPOJENÍ ŠŇŮROU PŘES SVORKOVNICI S KRYTEM A VÝVODKOU
	VODIVÉ POSPOJOVÁNÍ, CY 4 z2
	SVÍTIDLO LINEÁRNÍ, NÁSTĚNNÉ
	SVÍTIDLO ČTVERCOVÉHO TVARU, PŘÍSAZNÉ/VESTAVNÉ
KLM	KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA KONDENZAČNÍ, VENKOVNÍ
	VODIVÉ POSPOJOVÁNÍ, CY 4 z2
2R4	STÁV. HLAVNÍ ROZVADĚČ 1NP PRAVÉ KŘÍDLO
2R4	HLAVNÍ ROZVADĚČ NOVÝCH ORDINACÍ
2R4.1 až 4	PODRUŽNÉ ROZVODNICE NOVÝCH ORDINACÍ
2R4.5	PODRUŽNÁ ROZVODNICE DENNÍ MÍSTNOSTI a ŠATNY
2R5	STÁV. HLAVNÍ ROZVADĚČ STÁVAJÍCÍCH ORDINACÍ
2R9	STÁV. ROZVODNICE ZUBNÍ HYGIENY
RD	ROZVADĚČ SLABOPROUDU
VD	VARNÁ DESKA, 400 V, 6 kW
MW	MIKROVLNNÁ TROUBA, 230 V, 2 kW
L	CHLADNIČKA, 230 V, 0,2 kW
DZ 100x100	DRÁŤĚNÝ ŽLAB, DZ 100x100
PŽ 160x65	PARAPETNÍ KANÁL, PK 110x65 D

LEGENDA SVÍTIDEL:
VIZ. VÝKAZ VÝMĚR

POZNÁMKA:

- ROZVODY ULOŽENY NAD PODHLEDY STROPŮ V KABELOVÝCH ŽLABECH NEBO ZAVĚŠENY, SVODY K PŘÍSTROJŮM ULOŽIT POD OMÍTKOU A DO PARAPETNÍCH KANÁLŮ
- VÝŠKA VYPÍNAČŮ NAD PODLAHOU +1,2 M
- VÝŠKA ZÁSUVEK NAD PODLAHOU: +0,3 M
- PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ VÝVODŮ KUCHYŇSKÉ LINKY - UPŘESNÍ DODAVATEL
- PROSTUPY VODIČŮ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍM KONSTRUKCEM UTĚSNIT POŽÁRNÍM UCPÁVKAMI V KVALITĚ EI 60 DP1

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3 N PE AC 50 Hz, 400/230 V
DRUH ROZVODNÉ SÍTĚ NN: TN-C-S
STUPEŇ DŮLEŽITOSTI DODÁVKY EL. ENERGIE: 3
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:
NORMÁLNÍ: AUTOMATICKYM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLŇKOVÁ: OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM PROUDOVÝM CHRÁNIČEM DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-5-51:
AB5 - PROSTORY CHRÁNĚNÉ PŘED ATMOSFER. VLIVY S REGULACÍ TEPLOTY

Stavba	ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO ŠLAPANICE ZMĚNA UŽÍVÁNÍ LABORATOŘÍ ul. Karla Čapka 13, Šlapanice	Vypracoval	ING. VOJTĚCH FLORIAN PROJEKCE ELEKTRO GLOCOVA 38, 620 00 BRNO
Investor	MĚSTO ŠLAPANICE, MASARYKOVO NÁM. 7, ŠLAPANICE	Zodpovědný projektant	ING. JAROSLAV ZVONAŘ
Objekt		Stupeň	OHLÁŠENÍ, DPS
Profese	SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	Datum	2024-01
Obsah	PŮDORYS 1NP - SILNOPROUDÉ ROZVODY	Měřítko	1:50
		Číslo výkresu	E 02