



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. I

Název veřejné zakázky:	Dodávka a instalace FVE na pavilonech A+C – ZŠ Šlapanice – opakované řízení
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2024-028777
Druh veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Název zadavatele:	město Šlapanice
Sídlo zadavatele:	Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
IČO zadavatele:	00282651
Právní forma zadavatele:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele:	Mgr. Michaela Trněná, starostka
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.slapanice.cz/
Název projektu:	FVE na objektu ZŠ Šlapanice
Registrační číslo projektu:	CZ.05.01.02/01/22_011/0001310

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

„Požadujete instalaci optimizérů 850Wp pro 2 panely 460 Wp (tj. na 920 Wp), nebo pod pojmem optimizér myslíte Rapid Shutdown odpínač, který v případě stlačení požárního tlačítka odpojí panely od DC rozvodů, ale nic neoptimalizuje. Optimizér totiž provádí optimalizaci výkonu panelů a navíc žádný certifikovaný optimizér 850W není povolen výrobcem pro 2 x 460Wp panely.“

Odpověď na dotaz:

Pro zařízení optimizérů je prioritně myšlena funkce Rapid Shutdown.

Na trhu jsou výrobky, které jsou certifikovány i pro zadání plnění funkce optimalizace výkonu se zapojením na dva panely.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

„V zadání VŘ požadujete panely 460Wp. Je možno použít panely s vyšším výkonem (například 480Wp nebo 500Wp) a zaokrouhlit počet panelů tak, aby byla co nejbližší k zadání? Samozřejmě za podmínky, že se vejdou na střechu.“

Odpověď na dotaz:

Investor je vázán rozhodnutím o poskytnutí dotace a vyjádřeními či rozhodnutími dotčených orgánů státní správy. Tyto je potřeba dodržet. Podmínky z nich vyplývající jsou zapracovány do projektové dokumentace a není proto možné je měnit a upravovat.

Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, neboť to povaha vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje.

V Brně dne 3. 7. 2024

Za město Šlapanice
LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Vanessa Vilhelmová