

Žádost ze dne: 09.01.2024
Číslo jednací: VASBV-1862/2024-KP
Vyřizuje: Pavla Klímová
Tel.: +420 545 532 395
Email: klimova@vasbv.cz
Datum: 15.01.2024

Žadatel:

Tomáš Dvořák architekti s.r.o.
Ing.arch. Markéta Grénarová
Rajhradská 736/12, Horní Heršpice, 619
00 Brno

Vyjádření pro odstranění stavby

Stavba (projekt): DEMOLICE BUDOVY, Hlavní 36, Bedřichovice, p.č. 176, k.ú. Bedřichovice

Územní lokalizace: k.ú. Bedřichovice, parc. č. 176
Stavebník: Hana Strnadová, Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7 664 51 Šlapanice
Projektant: Ing.arch. Markéta Grénarová, Tomáš Dvořák architekti s.r.o., Rajhradská 736/12, Horní Heršpice, 619 00 Brno

Popis stavby: Demolice celého objektu.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (dále jen "VAS") je provozovatelem technické infrastruktury (vodovodů a/nebo kanalizace) na základě uzavřené pachtovní (nájemní) a provozní smlouvy s vlastníkem vodovodu nebo kanalizace (Svazek vodovodů a kanalizací, obec, městys, město). VAS v souladu s uzavřenou provozní smlouvou vydává za vlastníka vodovodu a/nebo kanalizace toto vyjádření.

V místě stavby **se nachází** stávající vodovod pro veřejnou potřebu a splašková kanalizace pro veřejnou potřebu, jejichž ochranná pásma jsou či mohou být stavbou dotčena.

Na základě předložené projektové dokumentace, za jejíž obsah dle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb. zodpovídá projektant, vydává VAS následující stanovisko:

Souhlasíme s odstraněním stavby dle předložené PD. Při realizaci požadujeme dodržet následující podmínky:

1. Zahájení prací je nutné oznámit 14 dní předem na příslušné provozní středisko VAS.
2. Před zahájením zemních prací je nutno 14 dní předem objednat vytyčení sítí v provozování VAS (p. Luboš Svoboda, tel. 724 030 063, p. František Nezmeškal, tel. 724 752 719).
3. Během demoličních prací nesmí být omezen provoz námi provozovaných IS ani přístup k nim. Poklopy musí zůstat volně přístupné a ovladatelné.
4. Při provádění zemních prací v ochranném pásmu nesmí dojít k poškození námi provozovaných IS nebo omezení jejich provozuschopnosti. Ochranné pásmo dotčených IS 1,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru potrubí 500 mm včetně nebo 2,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr potrubí 500 mm.
5. **V případě odstavení a uzavření stávajících přípojek vodovodu či kanalizace přizvěte zástupce VAS příslušného provozního střediska.**
6. Dojde-li k poškození námi provozovaných IS, musí být neprodleně opraveny odbornou firmou (dle požadavků VAS) na vlastní náklady firmy, která prováděla stavební činnost.
7. **Upozorňujeme, že pro výstavbu nového objektu bude nutné využít stávající vodovodní či kanalizační přípojku. Pouze v případě, že bude stávající přípojka v neodpovídajícím technickém stavu, lze realizovat přípojku novou. Ke zhodnocení technického stavu přípojek musí být přizván zástupce příslušného provozního střediska VAS, který odsouhlasí realizaci nových přípojek, případně podmíní rekonstrukci stávajících přípojek.**

8. **Před znovuvvedením kanalizační přípojky do provozu musí být podepsán podklad pro změnu odběratelké smlouvy. Ve stávajícím stavu je u výše uvedeného objektu v odběratelské smlouvě uvedeno pouze vodné.**
9. Při nedodržení shora uvedených podmínek podá naše společnost stížnost na dodavatele stavby u příslušného stavebního úřadu.
10. V průběhu realizace předmětné stavby si vyhrazujeme právo stanovit další podmínky dle požadavků příslušného provozního střediska VAS.

Kontakt na příslušný provoz:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize Brno-venkov

Provoz Pozořice, U Vlečky 695, 664 07 Pozořice

e-mail: pozorice@vasbv.cz tel.: 544 226 084

Doba platnosti tohoto vyjádření je 2 roky od data jeho vydání.

[]

Pavla Klímová
specialista pro provoz a rozvoj VaK