



LEGENDA

----- VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU –MĚĎ

POZN.

ROZVODY PLYNU BUDOU VEDENY POUZE V PLNÝCH ZDECH.

PŘÍVOD A ODVOD SPALIN PLYNOVÉHO KOTLE JE PROVEDEN SVISLE ZE STŘECHY OBJEKTU POTRUBÍM 80/125– PROVEDENÍ "TURBO".

INSTALACE SPOTŘEBIČŮ BUDE PROVEDENA V SOULADU S:

- 1) ČSN EN 1775, TP G 704 01
- 2) TP G 800 01
- 3) ÚDAJI VÝROBCE

- POTRUBÍ PLYNOVODU BUDE PŘI PROSTUPECH PŘES KONSTRUKCE OPATŘENO CHRÁNIČKOU, PŘESAHUJÍCÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE NA OBĚ STRANY o 10 mm. CHRÁNIČKY BUDOU ZHOTOVENY ZE STEJNÉHO MATERIÁLU JAKO POTRUBÍ PLYNOVODU A BUDOU UTĚSNĚNY TRVALE PLASTICKÝM TMELEM.

KOT

PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL
TEPELNÝ VÝKON 48kW
KOAXIÁLNÍ ODKOUŘENÍ, NUCENÝ ODTAH SPALIN

Qp=4,80m3/hod
KK G3/4"

KK

KULOVÝ UZÁVĚR

S.H.

SPODNÍ HRANA OD ČISTÉ PODLAHY

OZN.	NÁZEV	M2
101	ZÁDVEŘÍ, VRÁTNICE	11,09
102	VRÁTNICE	8,16
103	ZÁZEMÍ VRÁTNICE	9,35
104	WC	1,13
105	SKLAD	3,90
106	POLICIE RECEPCE	8,32
107	VELITEL KANCELÁŘ	12,20
108	SLUŽEBNA, KAMEROVÝ	33,85
109	STR. TŘEZOROVÁ MÍSTNOST	1,81
110	ÚKLID.MÍSTNOST	1,74
111	DENNÍ MÍSTNOST	15,12
112	ŠATNA ŽENY	4,40
113	WC A SPRCHA ŽENY	4,45
114	WC A SPRCHA MUŽI	5,33
115	ŠATNA MUŽI	7,73
116	NOVÝ VSTUP	7,38
117	TECH MÍSTNOST	3,50
118	CHODBA, SCHODIŠTĚ	3,20
120		

GENERALNÍ PROJEKTANT: archix architektonická kancelář ARCHIX s.r.o. ZÁBRDOVICKÁ 16a 615 00 BRNO E–MAIL: INFO@ARCHIX.CZ TEL.: +420 542 212 971 WWW.ARCHIX.CZ		AUTORIZACE:		ČÍSLO PARÉ:	
ARCHITEKT	ING. ARCH. MILAN PODROUŽEK		HIP	ING. ARCH. MILAN PODROUŽEK	
KONTROLOVAL	ING. ARCH. MILAN PODROUŽEK		VYPRACOVAL	ING. MIRIAM PANICOVÁ	
INVESTOR: MĚSTO ŠLAPANICE MASARYKOVO NÁM.100/7 ŠLAPANICE, 66451			ZAKÁZKA: Z 21_018		
			STUPEŇ PROJEKTU: DSP		
			DATUM: 01/2024		
			FORMÁT: 3*A4		
NÁZEV AKCE: MĚSTSKÁ POLICIE ŠLAPANICE LIDICKÁ 316/28, ŠLAPANICE			MĚŘÍTKO 1:50		
NÁZEV VÝKRESU: ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE PŮDORYS 1.NP–ÚPRAVA VNITŘNÍHO ROZVODU PLYNU			Č.VÝKRESU 08		