


Pozn.: Kabel světelného osvětlení bude uložený v korugované chráničce DN63.
Pod pojížděnými plochami bude navíc uložen do chráničky DN110 a obetonován.
Pod komunikací a parkovacím stáním bude přiložena jedna rezervní chránička DN110.

-	-	-
Revize	Popis revize	Datum revize

	AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Jan Polášek
Vedoucí dílčího projektu	
Zodpovědný projektant	Ing. Petr Šulc
Vypracoval	Ing. Petr Šulc
Kontroloval	Ing. Jan Polášek
Investor	Město Šlapanice
Objednatel	Město Šlapanice

Formát	2 A4	Měřítko	-	Stupeň	DSP	Datum	09/2018	Zadávací číslo	1491318-16
--------	------	---------	---	--------	-----	-------	---------	----------------	------------

Projekt	ŠLAPANICE PROJEKČNÍ SLUŽBY - ULICE KOMENSKÉHO D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU D.1.3 - SO 03 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ			Souprava	
Příloha	SCHÉMA NAPÁJENÍ			Číslo přílohy	Revize
				D.1.3.2	0