

Žádost ze dne: 23.07.2025
Číslo jednací: VASBV-13246/2025-KP
Vyřizuje: Pavla Klímová
Tel.: +420 545 532 395
Email: pavla.klimova@vodarenska.cz
Datum: 29.08.2025

Žadatel:

Město Šlapanice
Mgr. Michaela Trněná
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51
Šlapanice

**Vyjádření pro řízení o povolení záměru -
povolení záměru § 195 a § 197**

Stavba(projekt): **Hřbitov - oprava zpevněných ploch, Šlapanice, část SO 02 Odvodnění ploch a RN**
Územní lokalizace: k.ú. Šlapanice u Brna, parc. č. 3047/4
Stavebník: Mgr. Michaela Trněná, Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Projektant: Ing. Eva Patočková, PK Patočka, Tomešova 563/2b, 602 00 Brno

Popis stavby:

V rámci oprav stávajících zpevněných ploch starého hřbitova je nově řešeno jejich odvodnění. Vzhledem k předpokládanému množství dešťových vod budou dešťové vody svedeny povrchovým úžlabím do liniových odvodňovacích žlabů umístěných ve spodní části hřbitova. Odtud budou dešťové vody odvedeny potrubím dešťové kanalizace do nové retenční nádrže RN2, která bude umístěna na parkovišti vedle stávající retenční nádrže RN.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (dále jen "VAS") je provozovatelem technické infrastruktury (vodovodů a/nebo kanalizace) na základě uzavřené pachtovní (nájemní) a provozní smlouvy s vlastníkem vodovodu nebo kanalizace (Svazek vodovodů a kanalizací, obec, městys, město). VAS v souladu s uzavřenou provozní smlouvou vydává toto vyjádření.

V dané lokalitě **provozujeme** vodovod pro veřejnou potřebu, splaškovou kanalizaci pro veřejnou potřebu, jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu a dešťovou kanalizaci, ochranná pásma jsou či mohou být stavbou dotčena.

K předložené projektové dokumentaci, za níž v rozsahu dle ustanovení § 162 zákona č. 283/2021 Sb. odpovídá projektant, vydává VAS následující stanovisko:

Výše zmíněný záměr vyvolává nutnost odvodu dešťových vod do dešťové kanalizace vybudované v předchozích etapách výstavby zpevněných ploch kolem nového hřbitova. Stávající napojovaná dešťová kanalizace je zaústěna do stávající retenční nádrže RN1.

Vzhledem k tomu, že dojde k navýšení odváděných dešťových vod z obnovovaných ploch hřbitova, je nově navržena retenční nádrž RN2, která navýší retenční objem o 18,0 m³ stávající retenční nádrže RN1 při zachování stejného regulovaného odtoku (13,0 l/s) do stávající kanalizace - stoky „DA-1“ PP DN 300. Dešťové vody budou svedeny z nově obnovovaných ploch pomocí povrchového úžlabí do liniových odvodňovacích žlabů umístěných podél jižní zdi starého hřbitova s propojení pomocí PVC KG potrubí DN 160 a následným napojením na stávající rozvody dešťové kanalizace v jižním pravém rohu hřbitova ústící přes stávající přípojku dešťové kanalizace do hlavního řadu dešťové kanalizace.

Souhlasíme s napojením dešťových vod ze zpevněných ploch hřbitova na veřejnou dešťovou a následně jednotnou kanalizaci.**Požadujeme dodržet následující podmínky:**

1. Na veřejnou kanalizaci mohou být napojeny pouze vody dešťové po předchozím zdržení ve stávající a navrhované retenční nádrži při zachování stávajícího regulovaného odtoku.

Při realizaci zpevněných ploch, dešťové přípojky a nové retenční nádrže nedojde k dotčení námi provozovaných inženýrských sítí. Souhlasíme se stavbou.

Kontakt na příslušný provoz:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize Brno-venkov

Provoz Pozořice, U Vlečky 695, 664 07 Pozořice

e-mail: pozorice@vasbv.cz

tel.: 544 226 084

Doba platnosti tohoto vyjádření je 2 roky od data jeho vydání.

┌

┐

└

┘

Pavla Klímová

specialista pro provoz a rozvoj VaK