



LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:

- VODOVOD
— ODVODNĚNÍ

LEGENDA NOVÝCH SÍTÍ:

- A1-A16 STOŽÁR KUŽELOVÝ, HLINÍKOVÝ PRŮRUBOVÝ, DÉLKY 4,5 M NAD ZEMÍ, BARVA ČERNÁ C-35
STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE JEDNOPOJISTKOVÁ
SVÍTIDLO LED SADOVÉ DLE STANDARDU PRO VO MĚSTA SLAPANICE 20 W, 2700K
KABEL CYKY-J 4x10
CHR. PE DN 63 V CÉLÉ DÉLCE
+ FeZn PR. 10 mm V CÉLÉ DÉLCE

POZNÁMKA:

1. V HORNÍ ČÁSTI HŘBITOVA BUDE TRASA VO PROVĚDENA ŘÍZENÝM PROTĚKEM V DÉLCE CCA 86 M
2. VÝKOPOVÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNÝ RUČNĚ
3. KABELOVÁ ŘÍTHA BUDE MIT ROZMĚRY 50x80 CM
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA - NN - 1PEN AC, 50Hz, 400/230 VITN-C
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM-OBECNĚ - SAMOČINNÝM ODOJENÍM OD ZDROJE V SÍTÍ TN-C DO 1000V, - DLE ČSN 33 2000-4-41, č. 413.1.3.
VNĚJŠÍ VLIVY OKOLÍ DLE ČSN 33 2000-5-51: ABB-AD3
PROSTOR Z HLEDISKA ÚRAZU EL. PROUDEM NEBEZPEČNÝ - DLE ČSN 33 2000-4-41
OCHRANNÉ PÁSMA 1M PO OBĚU STRANÁCH KABELU, DLE 46, ZÁK. 458/2001

Autorizovaný inženýr Ing. Jiří Vitek	Vypracoval Ing. Marie Krejčí	Kontroloval Ing. Jiří Vitek	Ing. Marie Krejčí Tetčická 473/57, 664 47 Svitlice iČO: 15186763 tel: 733645811, email: krehmarie@gmail.com
Investor: MĚSTO SLAPANICE, MASARYKOVY NÁM. 1007, 66461 SLAPANICE	Formát: 10 A4	Datum: 07/2025	Učel: RDS
HŘBITOV - OPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	Čís. zak: 05/2025	Čís. přílohy: D 02	
SITUACE ROZVODŮ VO	1:200		