

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. I

Název veřejné zakázky:	Hřbitov – oprava zpevněných ploch, Šlapanice
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Název zadavatele:	Město Šlapanice
Sídlo zadavatele:	Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
IČO zadavatele:	00282651
Právní forma zadavatele:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele:	Mgr. Michaela Trněná, starostka
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.slapanice.cz/

(„veřejná zakázka“, „zadávací řízení“, „zadavatel“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

V soupise prací se u objektů komunikací objevuje tato položka: Kostka dlažební žulová štípaná + odseky, barva mix, drobná 80 až 100 mm, třída I. Bylo by možné účastníky informovat, kolik m2 bude provedeno žulovou kostkou štípanou a kolik ve formě odseků? Jedná se o dvě cenově různé položky, tudíž by bylo vhodné, ať každý účastník nacení stejný počet m2 u obou variant.

Odpověď na dotaz:

Zadavatel si předně dovoluje upozornit tazatele, že žádost o vysvětlení nebyla podána ve lhůtě podle § 98 ZZVZ. Zadavatel se přesto rozhodl vysvětlení na opožděnou žádost poskytnout.

Zadavatel nebude upravovat soupis prací.

Zpevněné plochy budou provedeny ze žulových dlažebních kostek štípaných. Žulové odseky jsou uvažovány pouze jako doplňující materiál v případech, kde nelze zpevněné plochy vyskládat celou kostkou žulovou a je nutné toto místo vyplnit (např. u hrobových míst). Přesné množství žulových odseků nelze předem specifikovat, neboť záleží velikosti dodaných žulových kostek, šířkách jednotlivých zpevněných ploch a daném místě.

Uchazeči v soupise prací proto nacení kostku dlažební žulovou štípanou, barva mix, drobná 80 až 100 mm, třída I. specifikovanou v projektové dokumentaci.

Změna lhůty pro podání nabídek:

Jelikož zadavatel poskytuje vysvětlení na žádost o vysvětlení, která nebyla doručena včas, v souladu s § 98 odst. 3 nemusí dodržet lhůtu pro vysvětlení zadávací dokumentace nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, neboť to povaha vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje.

V Brně dne 3. 12. 2025

Za město Šlapanice

LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele

Mgr. Vanessa Vilhelmová