



LEGENDA NAVRHOVANÝ STAV

- kábel VO CYKY - J 4x16 v chráničke kopoflex 75 - červená, FeZn Ø10mm, chránička kopoflex 75 černá - rezerva, přípož k pokládkce vedení EG.D, a.s.
- kábel VO CYKY - J 4x16 v chráničke kopoflex 75, FeZn Ø10 mm, chránička kopoflex 75 černá - rezerva, mimo trasy EG.D, a.s.
- plánovaná trasa vedení EG.D, a.s. bez rozlišení
- nový stožár se svítidlem, číslo stožáru/typ stožáru
- typ nového výložníku
- typ nového svítidla
- preložka rozhlasu - 3x
- S0831/P60 WR-4/2/0,5/90 L2/25W, L4/35W 3xR
- S0845
- S0832
- S0850 3xR/2xR
- skříň rozpojovací VO
- stávající rozvaděč VO

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

- vodovod VAS
- kanalizace VAS
- plynovod - STLGasNet
- el. vedení NN nadzemní
- el. vedení VN nadzemní
- sdělovací vedení nadzemní CETIN
- sdělovací vedení podzemní CETIN
- sdělovací vedení podzemní VIVO
- sdělovací vedení podzemní NEJ.CZ

POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST VYTÝČENÍ VŠECH TRAS PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
VÝKOPOVÉ PRÁCE V JEJICH OCHRANNÝCH PÁSMECH BUDOU PROVÁDĚNY RUČNĚ
NOVÉ KABELOVÉ VEDENÍ SOUSTAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ BUDOU KLADENÉ PODLE ČSN 73 6005

3/PEN AC 400/230V 50Hz TN-C, 1/NPE AC 230V 50Hz TN-C-S
ZÁKLADNÍ OCHRANA: ZÁKLADNÍ IZOLÁČE ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY (ČSN 33 2000- 4- 41 ed. 3 čl. 411.2)
OCHRANA PŘI PORUŠE: AUTOMATICKÉ ODPJOVÁNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ (ČSN 33 2000- 4- 41 ed. 3 čl. 411.3.1)
AUTOMATICKÉ ODPJOVÁNÍ OD ZDROJE (ČSN 33 2000- 4- 41 ed. 3 čl. 411.3.2)
AB8, AC1, AD3, AE2, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN3, AP1, AQ3, AS1, AT2, AU2, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1,CA1, CB1

RAZÍTKO A PODPIS:	INVESTOR:	Město Šlapanice Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice	
	STAVBA:	Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Šlapanice - ulice Husova, Hybešova, Jiráskova, Wurmova	
	MÍSTO STAVBY:	KU Šlapanice u Brna [762792]	
	ČÁST:	Veřejné osvětlení	
	OBSAH VÝKRESU:	Situační výkres širších vztahů - klad listů	
STUPEŇ DPS	DATUM:	01/2026	MĚŘITKO: ---
	FORMÁT:	6A4	
	ČÍSLO VÝKRESU:	C1.2	PROJEKTANT:
			ING. RICHARD GÁBOR
			VYPRACOVAL:
			ING. RICHARD GÁBOR