

„Rekonstrukce elektroinstalace včetně osvětlení 1 a 2. NP ZŠ Šlapanice“

Název: Město Šlapanice
 Sídlo: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
 IČO: 002 82 651
 zastoupený: Mgr. Michaelou Trněnou – starostkou města

„Rekonstrukce elektroinstalace včetně osvětlení 1. a 2..NP ZŠ Šlapanice“			
Specifikace dodávky a řešení	Požadovaná hodnota / řešení	Pokyn	Nabízená hodnota / řešení*
Typ žárovek (trubic)	LED/úsporné	Uveďte ano/ne	
Index podání barev R _a	>80	Uveďte ano/ne a hodnotu	
Spotřeba žárovky (trubic)	15-60 W	Uveďte ano/ne a hodnotu	
Napájecí napětí	230 V	Uveďte ano/ne	
Stupeň ochrany	Min. IP 20	Uveďte ano/ne a hodnotu	
Životnost žárovky (trubice)	Min. 50000 hodin	Uveďte ano/ne a hodnotu	
Minimální počet spínacích cyklů	25000	Uveďte ano/ne a hodnotu	
Délka záruky	24-120 měsíců	Uveďte ano/ne a hodnotu	
- Rekonstrukce elektroinstalace bude prováděna v 1. a 2. NP ZŠ Šlapanice - Parametry klasické učebny: výška 3 m, délka 6,8 m (od tabule k zadní stěně), šířka 8,5 m (od oken ke dveřím) - Parametry odborné učebny: výška 3 m, délka 9,6 m (od tabule k zadní stěně), šířka 6,8 m (od oken ke dveřím) - Uchazeč navrhne vlastní typy svítidel, jejich umístění v souladu s platnými normami pro školní zařízení, ČSN EN 12464-1 a vyhláškou 410 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých z roku 2005 v platném znění, rovněž v souladu s požadavky na osvětlení tabule a ostatních prostor učebny. Dále navrhne profily vodičů z materiálu CU v souladu s platnými normami. Svítidla musí být typová včetně typových žárovek. - Řešení vypínání osvětlení chodeb bude řešeno centrálně, prostory chodeb č. 111, 113, 112, 109, 212, 209, 204, 206, 233, 232, 231 jsou ovládány z hlavní rozvodny 2.NP m.č. 235, které musí být zachováno, ovšem s výměnou kabelů z Al na Cu. - Součástí výměny přívodu z hlavní rozvodny (m.č. 235) bude i položení přívodu do 1. NP. - V učebnách budou vyměněny silové rozvody z kabelů Al na Cu, včetně zásuvek a ostatního příslušenství rozvodů. Na zadní stěně učebny bude v každém rohu umístěna jedna dvouzásuvka. U katedry každé učebny bude umístěno hnízdo se čtyřzásuvkami (připojení běžných spotřebičů např. notebook, dataprojektor, zvukové přehrávací zařízení, vysavač apod.) Případné stávající vedení v lištách bude vyměněno za vodiče z Cu a zasekáno pod omítku. Uchazeč musí počítat s tím, že stávající dělicí dřevěné příčky mezi učebnou a chodbou budou zachovány. Výměna rozvodů z Al na Cu v 1.NP by se měla provádět ve všech prostorách vyjma rekonstruovaných prostor školky (119, 121, 125,126, 127, 124, 123, 128) nově vybudovaných sociálních zařízení (102 a, b, c, 101 a,b,c,d) šaten 146, 147, 148, 149, 151, 152) v případě zjištění Al rozvodů budou vyměněny. Ve víceúčelovém sále (136, 135) bude kromě klasických rozvodů řešen i rozvod pro divadelní techniku (viz příloha ZD) a řešení přípojky sdělovací techniky z racku pod pódium. Výměna rozvodů z Al na Cu ve 2.NP by se měla provádět ve všech prostorách vyjma rekonstruovaných prostor (kabinet 259, šatna 231, 232, 233) nově vybudovaných sociálních zařízení vestavby atria(201P až 224P) v případě zjištění Al rozvodů budou vyměněny. - Součástí dodávky bude i rekonstrukce rozvodů rozhlasu školy ve 1 a 2.NP. Systém rozvodů rozhlasu je z hlavní ústředny pro celý objekt, ústředna je typu PASSO, prvky PASSO P8036, PASSO AW8501. Rekonstrukce bude řešit ve 1. a 2.NP 13 učeben, 4 kabinety, 8 repro na chodby. - Součástí dodávky bude zajištění prostor, aby se z realizované etapy nešířil prach a špína do ostatních prostor školy, zednické zapravení, kompletní malba prostor dokončené etapy, kompletní úklid prostor dokončené etapy tak, aby nemusel být prováděn opětovný úklid před zahájením školního roku.			

„Rekonstrukce elektroinstalace včetně osvětlení 1 a 2. NP ZŠ Šlapanice“

Název: Město Šlapanice
Sídlo: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
IČO: 002 82 651
zastoupený: Mgr. Michaelou Trněnou – starostkou města

Součástí plnění veřejné zakázky na dodávky jsou následující:

Realizační projektová dokumentace, dokumentace skutečného provedení, dokumentace pro provozování – výchozí revize, doklady o splnění osvětlení učeben podle požadavků platných norem a nařízení platící pro školní zařízení. Podrobnosti viz obchodní podmínky.

***Uchazeč vyplňuje údaje do sloupce „Nabízená hodnota / řešení“:**

Uvedte Ano/ne – uchazeč musí vyplnit ano, v opačném případě je nabídka neúplná.

Uvedte Ano/ne a popis nabízeného plnění – uchazeč musí vyplnit ano a popíše nabízené plnění.

Uvedte popis nabízeného plnění – uchazeč popíše nabízené plnění, které zadavatel posoudí na soulad se ZD.