POMOCNÝ OBJEKT

BYT ŠKOLNÍKA

ELKO DIGESTOŘ 30W/220V

PEČICÍ SKŘÍŇ 12kW / 380V

UNIVERSÁLNÍ STROJ 1,1kW 380V

KOTEL KE 10 - 12kW/380V

HVĚZDICOVÝ STROJ ME 22 - 9kW/380V

EL. STOLIČKA 8kW/380V

EL. CHLADNIČKA CALEX 150W/220V

STRAVOVÁNÍ

PROSTOR JÍDELNY BUDE ODJIŠTĚN V ROZVODNICI III.P - R33

R4k - SKŘÍŇ ROZVADĚČ 2 POLE 600/2270/400 V3OK JRP KRYTÍ IP40/IP20 BLIŽŠÍ VIZ SCHÉMA ZAPOJENÍ

UČEBNOVÁ ČÁST

TĚLOVÝCHOVNÁ ČÁST

POLONEPŘÍMÉ OSVĚTLENÍ 10 x 1501.00 - 1000W KAŽDÉ SVÍTIDLO SAMOSTATNĚ ODJIŠTĚNÝ A VYPÍNANÝ PŘÍVOD.

LABORATORNÍ ROZVADĚČ DĚTSKÁ

POZNÁMKA:

PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU ELEKTROROZVODŮ NEBYL DODÁN JAKO VÝCHOZÍ PODKLAD SPŘ - SVĚTELNÉ TECH. PROJEKT.
KPŘ BUDE PROVEDENO DLE SVĚT. TECH. PROJEKTU.
ROZVODY VIZ SCHÉMA ZAPOJENÍ VNITŘ. SILNOPROUDÝCH ELEKTROROZVODŮ.

UČEBNOVÁ ČÁST

1	KMENOVÁ UČEBNA 6 - 9. ROČ.	60,50 m²
2	KMENOVÁ UČEBNA 6 - 9. ROČ.	62,20 m²
3	KMENOVÁ UČEBNA 6 - 9. ROČ.	63,90 m²
4	ODBORNÁ PRACOVNA BIOLOGIE	74,00 m²
5	KABINET BIOLOGIE	38,50 m²
6	ODBORNÁ PRACOVNA CHEMIE	74,00 m²
7	KABINET CHEMIE	38,50 m²
8	ODBORNÁ PRACOVNA FYSIKY	74,00 m²
9	KABINET FYSIKY	38,50 m²
10	ODBORNÁ PRACOVNA KRESLENÍ	92,00 m²
11	KABINET KRESLENÍ	20,50 m²
12	CHODBA	67,00 m²
13	HALA SE SCHODIŠTÍ	93,50 m²

TĚLOVÝCHOVNÁ ČÁST

1	PROSTOR TĚLOCVIČNY	461,00 m²
2	GALERIE	145,20 m²
3	PROSTOR SCHODIŠTĚ	10,10 m²
4	KABINET CVIČITELE	16,50 m²
5	UMÝVÁRNA SE SPRCHOU	24,70 m²
6	ŠATNA	20,40 m²

STRAVOVÁNÍ

1	JÍDELNA VČETNĚ SCHODIŠTĚ	330,00 m²
2	KANCELÁŘ KUCHYNĚ	10,00 m²
3	WC PERSONÁLU	1,05 m²
4	PŘEDSÍŇ	3,00 m²
5	VARNA	60,00 m²
6	VÝDEJ	20,00 m²
7	UMÝVÁRNA BÍLÉHO NÁDOBÍ	11,00 m²
8	UMÝVÁRNA ČERNÉHO NÁDOBÍ	8,00 m²
9	PŘÍPRAVNA	10,00 m²
10	DENNÍ SKLAD	6,00 m²
11	MANIPULAČNÍ PROSTOR	19,00 m²
12	TERASA	327,93 m²

BYT ŠKOLNÍKA

1	OBÝVACÍ POKOJ	19,00 m²
2	LOŽNICE RODIČŮ	12,00 m²
3	LOŽNICE DĚTÍ	10,00 m²
4	KUCHYŇ S JÍDELNÍM KOUTEM	8,20 m²
5	SPÍŽ	1,65 m²
6	PŘEDSÍŇ	6,90 m²
7	ZÁDVEŘÍ	1,08 m²
8	WC	1,28 m²
9	KOUPELNA	3,15 m²
10	KOMORA - SKLAD	4,50 m²

POMOCNÝ OBJEKT

11	SKLAD OBALŮ	13,50 m²
12	SKLAD ODPADKŮ	5,00 m²
13	PLYNOVÁ REGULAČNÍ STANICE	12,50 m²
14	KRYTÝ PŘÍSTŘEŠEK	36,00 m²

Povoleno za podmínek rozhodnutí o přípustnosti stavby
čj. výst. 8/73-Lo ze dne 29/12. 1973
Odbor výstavby a ÚP MěstNV SLAPANICE

STAVOPROJEKT
Krajský projektový a inženýrský organizmus
BRNO, Gagarinova tř. 19

3+N, ~ 50 Hz, 380V - NULOVÁNÍ

801 324

VED. PROJ.	ZODP. PROJ.	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	STAVOPROJEKT KPO BRNO, GAGARINOVA 19 ATEL. 1. PROJEKT
ING. DUŘEK	M. SVĚČEK	M. SVĚČEK	LAŠŤOVKOVÁ	ING. FLIOR	
INVESTOR	STAVEBNÍ ÚSTAVA				FORMÁT
SLAPANICE U BRNA					DATUM VIII. 73
28. TŘÍDNÍ ZDŠ					STUPEŇ SPR
ELEKTROROZVODY VNITŘNÍ - SILNOPROUDÉ					ZAK. Č/C 82 - 1138
IV. PODLAŽÍ					MĚŘÍTKO 1:200 / VÝK. VÝKR. 605