

Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na dodávku a služby

zadávanou v souladu s interní směrnicí pro pořizování investičního
majetku pro město Šlapanice jako VZMR 2. kategorie

„Servis klimatizace v objektech města Šlapanice – 2. kolo“

Zadavatel:

	Město Šlapanice
se sídlem:	Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice, PSČ 664 51 Šlapanice
IČ:	00282651
DIČ:	CZ00282651
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	23122641/0100
jednající:	Mgr. Michaela Trněná - starostka

Tel.: 533304315

Fax.: 544228096

mail: sekretariat@slapanice.cz

DS: 2xfbbgj

Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci výběrového řízení na dodávku „Servis klimatizace v objektech města Šlapanice – 2. kolo“, výběrové řízení vyhlašuje město Šlapanice, se sídlem Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice.

Výběrové řízení dle této výzvy není prováděno dle zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

1. Vymezení předmětu zakázky a technické podmínky

Předmětem zakázky je servis klimatizace v objektech města Šlapanice rozdělených na dílčí části:

Dílčí část 1 – objekt MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno

Dílčí část 2 – objekt MěÚ Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice

Dílčí část 3 - Zdravotní středisko, Karla Čapka 1656/13, Šlapanice

Městská knihovna, Masarykovo náměstí 1664/6 Šlapanice

Smuteční síň, Hřbitovní 1709/26 Šlapanice

Jednotlivé dílčí části zakázky jsou popsány následovně:

Dílčí část 1 – objekt MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno

- 1x singlesplit systém, zn. CARRIER
(1x venkovní jednotka, 1x kazetová vnitřní jednotka)
- 3x multisplit chladicí okruh z roku 2014, zn. LG,
(celkem: 3x venkovní jednotka, 1x nástěnná vnitřní jednotka,
14x kazetová vnitřní jednotka)
- 2x multisplit chladicí okruh z roku 2016, zn. DAIKIN,
(celkem: 5x venkovní jednotka, 92x kazetová vnitřní jednotka)

Dílčí část 2 – objekt MěÚ Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice

- 5x multisplit systém z roku 2013, zn. LG
(umístění- 2NP, celkem: 4x venkovní jednotka, 12x nástěnná vnitřní jednotka)
- 6x singlesplit systém z roku 2013, zn. LG
(umístění v 3NP-vedení města a obřadní síň,
celkem: 6x venkovní jednotka, 6x vnitřní kazetová/podstropní jednotka)
- 1x chladicí VZT trubicí systém z roku 2013, (11x vyústka, umístění v
3NP- zasedací místnost a 2NP - 5 kanceláří vč. chodby finančního odboru)

Dílčí část 3 – Zdravotní středisko, Karla Čapka 1656/13, Šlapanice

- 3x singlesplit systém z roku 2015, zn. SAMSUNG,
(umístění v 2NP, celkem 3x venkovní jednotka, 3x nástěnná vnitřní jednotka)
Městská knihovna, Masarykovo náměstí 1664/6 Šlapanice
- 3x singlesplit systém z roku 2016, zn. SAMSUNG,
(umístění v 2+3NP, celkem: 3x venkovní jednotka, 3x nástěnná vnitřní jednotka)
Smuteční síň, Hřbitovní 1709/26 Šlapanice
- 2x singlesplit systém z roku 2016, zn. SAMSUNG,
(celkem: 2x venkovní jednotka, 2x nástěnná vnitřní jednotka)

Servis klimatizace obsahuje následující činnosti:

Kontrola chodu chladicího zařízení, kontrola těsnosti chladicích okruhů, kontrola a údržba tepelných izolací, kontrola a čištění kondenzátorů, kontrola ventilátorů a kompresorů, doplnění chladiva, chemické vyčištění jednotek, čištění a výměny filtrů, čištění teplosměnných ploch, zaregulování výkonu, odběru proudů a napětí elektromotorů, čištění sběračů kondenzátu, popř. čerpadel kondenzátu, nezbytný servisní spotřební materiál, diagnostika závad, založení vedení případné chybějící provozní dokumentace.

Servis také obsahuje dopravu k výše uvedeným objektům a také potřeba lešení u objektů:

Zdravotní středisko, Karla Čapka 1656/13, Šlapanice

Městská knihovna, Masarykovo náměstí 1664/6 Šlapanice

Servis klimatizace bude prováděn 2x ročně, v květnu a v říjnu, na dobu neurčitou.

2. Obchodní podmínky

Obchodní a platební podmínky jsou obsaženy v příloženém návrhu smlouvy o dílo pro dílčí část, kterou uchazeč doloží k nabídce akceptovanou podpisem oprávněné osoby.

Zadavatel neposkytuje zálohu.

3. Kvalifikace uchazečů

3.1. Prokázání kvalifikace

Uchazeč předloží:

Doklad o oprávnění provádění činnosti (ŽL, výpis z OR nebo jiná evidence)

Doklad o provozování autorizovaného servisu daného výrobce klimatizace

Seznam minimálně 3 servisních referencí dané značky klimatizace

Doklady mohou být doloženy v kopii.

4. Hodnotící kritéria

- | | |
|--|--------------|
| 1. Nabídková cena (hodnoceno vč.DPH) | Váha 50 bodů |
| 2. Termín nastoupení k havárii od ohlášení (v hodinách) | Váha 25 bodů |
| 3. Nabídková cena havarijního servisu (hodnoceno vč.DPH) | Váha 25 bodů |

Způsob hodnocení:

Kritérium č.1:	Nejnižší nabídka Hodnocená nabídka	$x100 = K1$
Kritérium č.2:	Nejnižší nabídka Hodnocená nabídka	$x100 = K2$
Kritérium č.3:	Nejnižší nabídka Hodnocená nabídka	$x100 = K3$

Celkové vyhodnocení:

$$(K1 \times 0,5) + (K2 \times 0,25) + (K3 \times 0,25) = \text{bodové vyhodnocení}$$

5. Poskytnutí zadávací dokumentace a dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Zadavatel poskytl veškeré zadávací podklady v této výzvě. Dodatečné informace podá

Ing. Josef Tříška

tel: 533304362

mob.: 702289050

mail: triska@slapanice.cz

6. Podání nabídek

6.1 Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 3. dubna 2017 v 10:00 hod.

Nabídky je možno podávat osobně či doporučeně poštou v označené obálce názvem akce na adresu:

Město Šlapanice
OISM
Masarykovo náměstí 100/7
664 51 Šlapanice

8. Varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

9. Forma nabídky

Uchazeč může podat pouze jednu nabídku na dílčí část zakázky jednotlivě. Pokud uchazeč podá společně s dalšími uchazečem nabídku, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného uchazeče v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými uchazeči vyřadí.

Nabídka bude podána písemně v českém jazyce.

Všechny listy nabídky by měly být navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Pokud bude podána nabídka v listinné podobě, bude v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavření razítkem či podpisem uchazeče. Obálka bude označena heslem:

„NEOTVÍRAT – servis klimatizace v objektech města Šlapanice-2.kolo“

9.1. Zadávací lhůta

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a její délka činí 90 dnů. Po tuto dobu je uchazeč svoji nabídkou vázán.


10. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- a) zrušit zadávací řízení
- b) ověřit si údaje předložené v nabídce
- c) upřesnit návrh servisní smlouvy
- d) vyřadit uchazeče z výběrového řízení v případě nesplnění specifikace dle bodu:
č.3 Prokázání kvalifikace

Ve Šlapanicích dne 23.3.2017

MĚSTO ŠLAPANICE
Masarykovo náměstí 100/7
664 51 Šlapanice


Mgr. Michal Klaška
místostarosta

Přílohy:

- Návrh servisní smlouvy pro dílčí část 1
- Návrh servisní smlouvy pro dílčí část 2
- Návrh servisní smlouvy pro dílčí část 3
- Krycí list pro dílčí část 1
- Krycí list pro dílčí část 2
- Krycí list pro dílčí část 3