



LEGENDA NAVRHOVANÝ STAV

- kábel VO CYKY - J 4x16 v chráničke kopoflex 75 - červená, FeZn Ø10mm, chránička kopoflex 75 čierná - rezerva, pripojí k polidácie vedení EG.D, a.s.
- kábel VO CYKY - J 4x16 v chráničke kopoflex 75, FeZn Ø10 mm, chránička kopoflex 75 čierná - rezerva, mimo trasy EG.D, a.s.
- plánovaná trasa vedení EG.D, a.s. bez rozlišení
- nový stožár se svítidlem, číslo stožáru/typ stožáru
- typ nového výložníku
- typ nového svítidla
- přeložka rozhlasu - 3x
- S0845
- S0832
- S0850 3xR/2xR
- skříň rozpojovací VO
- stávající rozvaděč VO

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

- vodovod VAS
- kanalizace VAS
- plynovod - STLGasNet
- el. vedení NN nadzemní
- el. vedení VN nadzemní
- sčelovací vedení nadzemní CETIN
- sčelovací vedení podzemní CETIN
- sčelovací vedení podzemní VIVO
- sčelovací vedení podzemní NEJ.CZ

POZNÁMKA:
PŘED ZAČÁTKEM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST VYTÝČENÍ VŠECH TRAS PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
VÝKOPOVÉ PRÁCE V JEJICH OCHRANNÝCH PÁSMECH BUDOU PROVÁDĚNY RUČNĚ
NOVÉ KABELOVÉ VEDENÍ SOUSTAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ BUDOU KLADENÉ PODLE ČSN 73 6005

3/PEN AC 400/230V 50Hz TN-C, 1/NPE AC 230V 50Hz TN-C-S
ZÁKLADNÍ OCHRANA: ZÁKLADNÍ ISOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY (ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 čl. 411.2)
OCHRANA PŘI PORUŠĚ: OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ (ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 čl. 411.3.1)
AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE (ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 čl. 411.3.2)

ABB, AC1, AD3, AE2, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN3, AP1, AG3, AS1, AT2, AU2, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

RAZÍTKO A PODPIS:	INVESTOR Město Španice Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Španice				
	STAVBA Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Španice - ulice Husova, Hybešova, Jiřáskova, Wurmova				
	MÍSTO STAVBY KÚ Španice u Brna [762792]				
	ČÁST Veřejné osvětlení				
	OBSAH VÝKRESU Koordinační situační výkres				
PANEČ ČÍSLO: Světlovská 136/8, 301 00 Písek, IČO: 194 59 611 info@bahau.cz, 775 179 472			ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. RICHARD GÁBOR		
ČÍSLO VÝKRESU: C3.1			PROJEKTANT: ING. RICHARD GÁBOR		
			VÝRAČOVÁ: ING. RICHARD GÁBOR		
STUPEŇ: DPS		DATUM: 01/2026	MĚŘITKO: 1:500		FORMÁT: 10A4