

RAZÍTKO A PODPIS:	INVESTOR: Město Šlapanice Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice				 BAHAU CZ s.r.o. Švihovská 136/8, 301 00 Plzeň, IČO:194 59 611 info@bahau.cz, 776 179 472
	STAVBA: Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Šlapanice - ulice Husova, Hybešova, Jiráskova, Wurmova				
	MÍSTO STAVBY: KÚ Šlapanice u Brna [762792]			PARÉ ČÍSLO:	
	ČÁST: Veřejné osvětlení				
	OBSAH VÝKRESU: Protokol o určení vnějších vlivů			ČÍSLO VÝKRESU: D7	
STUPEŇ: DPS	DATUM: 01/2026	MĚŘÍTKO: ---	FORMÁT: A4		VYPRACOVAL: ING. RICHARD GÁBOR

Protokol o určení vnějších vlivů

dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 3+Z1+Z2

Předseda komise: Ing. Richard Gábor – projektant elektro
Stavba: Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Šlapanice
- ulice Husova, Hybešova, Jiráskova, Wurmova.
Místo stavby: Šlapanice
Použité podklady: ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2 Výběr a stavba elektrických zařízení - Obecné předpisy.
ČSN 33 2000-7-714 ed. 2 Venkovní světelné instalace.

Seznam vlivů:

AB	8	Vlhkost s teplota	Tep. (-50°C +40°C), Rel. vlhk.(10% - 100%)
AC	1	Nadmořská výška	≤ 2 000 m
AD	3	Voda	Vodní tříšť
AE	2	Cizí tělesa	Malé předměty
AF	2	Korozivní působení	Atmosférické
AG	1	Ráz	Nízká závažnost
AH	1	Vibrace	Nízká závažnost
AK	1	Rostlinstvo	Bez nebezpečí
AL	1	Živočichové	Bez nebezpečí
AM	1	Elektromag., elektrostat. nebo ionizující působení	Kontrolovaná úroveň
AN	3	Sluneční záření	Silné
AP	1	Seizmické působení	Normální
AQ	3	Blesky	Přímé ohrožení
AS	1	Vítr	Pomalý v ≤ 20 m/s
AT	2	Sněhová pokrývka	Mírná (do 40 cm výšky)
AU	2	Námraza	Lehká (do 1 kg/m)
BA	1	Schopnosti osob	Laici
BB	2	Elektrický odpor lidského těla	
BC	2	Dotyk osob se zemním potenciálem	Výjimečný
BD	1	Podmínky pro únik v případě nebezpečí	Málo počet osob/snadný odchod
BE	1	Povaha zpracovávaných nebo skladovaných materiálů	Bez významného nebezpečí
CA	1	Konstrukční materiály	Nehořlavé
CB	1	Stavební konstrukce	Zanedbatelné nebezpečnosti

V Plzni, Leden 2026

.....
podpis předsedu komise