

Příloha č. 3: Technická specifikace

Ulice Štefánikova

Místo: chodník od ul. Švehlova až po ul. Štefánikova včetně silničních obrubníků a napojení vozovky k novým obrubníkům

Práce prováděné po úsecích z důvodu zajištění bezpečnosti chodců, pořádku a přístupu do nemovitostí.

Maximální délky úseků:

- Švehlova – dům č. orientační 43
- dům č. orientační 43 - dům č. orientační 13
- dům č. orientační 13 – Nádraží

Zhotovitel je po celou dobu prací na příslušném úseku povinen zajistit bezpečný přístup pro obyvatele nemovitostí.



Výměra:

- délka chodníku: 210 m
- plocha chodníku: 390 m²
- plocha vjezdů: 100 m²
- obrubníky zahradní: předpoklad 350 bm
- silniční obrubníky: předpoklad 210 bm

Předpokládané práce:

Výkop staré skladby chodníku, odvoz a likvidace výkopku a suti, vybudování podkladních i nášlapných vrstev a obrubníku. Zapravení ploch přiléhajících k nově osazovaným obrubníkům.

A. Skladba vrstev chodníku:

- | | |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| - Betonová zámková dlažba tvar kostka 20 x 20 cm (šedá) | tl. 80 mm |
| - Lože z kam. drti 4/8 | tl. 40 mm |
| - Štěrkodrt' frakce 16/32 se zadrčením | tl. 150 mm |
| - Štěrkodrt' | tl. 150 mm |
| - Geotextilie | 300 g/m ² |
| - Upravená a zhutněná pláň | Edef.2 min = 30 MPa |

Celkem tloušťka**420 mm**

V případě, že nebude na pláni dosaženo Edef.2 min., bude provedena sanace aktivní zóny vrstvou z SC C8/10 v tl. 120 mm.

B. Skladba vrstev vjezdů:

- | | |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| - Betonová zámková dlažba tvar kostka 20 x 20 cm (červená) | tl. 80 mm |
| - Lože z kam drti 4/8 | tl. 40 mm |
| - Směs stmelená cementem SC C5/6 | tl. 120 mm |
| - Štěrkodrt' | tl. 150 mm |
| - Geotextilie | 300 g/m ² |
| - Upravená a zhutněná pláň | Edef.2 min = 45 MPa |

Celkem tloušťka**390 mm**

Součástí ceny jsou veškeré práce související s provedením díla včetně např. prořezu, případného dopravního značení, měření únosnosti pláně min. na 2 místech, zajištění bezpečnosti, zařízení staveniště apod. rekonstrukce bude prováděna za provozu.