



LEGENDA ZNAČEK	
	PŘÍROZNÝ PŘÍVOD / ODVOD, INFILTRACE
	NUCENÝ ODVOD
	NUCENÝ PŘÍVOD
	NUCENÝ ODVOD + CÍKULACE
	SMĚR PROUDĚNÍ
	POŽÁRNÍ Klapka / STĚNOVÝ UZÁVĚR
	DVĚŘNÍ MŘÍŽKA
	DVĚŘE BEZ PRAHU
	PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE
	VZT POTR. SENDVIČOVÉ VENKOVNÍ TL. 30MM
	VZT POTR. SENDVIČOVÉ VNITŘNÍ TL. 30MM

POZNÁMKA:  
VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ VEDENÉ VE VENKOVNÍM PROSTORU JE ZHOTOVENO ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ S POLYURETANOVÝM JÁDREM TL.30MM PŘEKRYTÉ AL VRSTVOU VNITŘNÍ POTRUBÍ Z POZINKOVANÉHO PLECHU BEZ IZOLACE

Výškový systém B.p.v. ±0,000 = 191,26 = Podlaží 1.NP	
Svazek/část	1.3.4.c Zařízení vzduchotechniky
Zodpov.projektant	ing.Petrík
Vypracoval	ing.Petrík
Zak. číslo	
Zodpov.projektant ing. Tužek	
Vypracoval Gálová	
Kreslil Gálová	
Investor Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7	
Stavba Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon G	
Objekt SO 03 Sportovní hala	
Obsah výkresu PŮDORYS	
Formát 12A4	
Datum 12/2018	
Stupeň DPS	
Zak. číslo 07/2018	
Měřítko 1:50	
Číslo výkresu 1.3.4.c.2	