



Podpěra "C" - Tabulka prvků pro 1ks

Č. POL.	NÁZEV PRVKU	PROFIL	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/m;m2)	HMOTNOST (kg/ks)
(S)	SLOUP	Tr. Ø 76/6	1120	10,40	11,65
(D1)	PATNÍ DESKA	Pl.10x250	250	78,50	4,90
(D2)	VRCHNÍ DESKA	Pl.10x80	620	78,50	3,90
(V)	VÝZTUHA	Pl.6x 240	240	47,10	1,35
				CELKEM (kg)	21,80

(K) ZÁVITOVÁ TYČ Ø 12 OSAZENÁ NA CHEMICKOU KOTVU - 4 ks



Zodpov.projektant	Vypracoval	Kreslil	 <div>PROJEKT AED s.r.o.</div> <div>Architektonická a projektční kancelář, Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav Tel. 774 03 03 30, 530 502 440 tucek@projekt.cz, www.tprojekt.cz</div>	
ing. Tuček	Gálová	Gálová		
Investor				
Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7 664 51 Šlapanice				
Stavba	Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon G		Formát	2A4
Objekt	SO 02 Zázemí haly		Datum	12/2018
Obsah výkresu	Podpěra "C" pro VZT potrubí		Stupeň	DPS
			Zak. číslo	07/2018
			Měřítko	Číslo výkresu
			1:10	1.2.1.18