



LEGENDA MATERIÁLU

HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSEK $\text{Id} = 0,85$

TEPELNÁ IZOLACE PODÉLNÝCH STĚN - MINERÁLNÍ VATA tl. 200mm ; $\lambda = 0,038\text{W/mK}$

TEPELNÁ IZOLACE ZÁKLADOVÝCH PASŮ - ZP1 - XPS tl. 100mm
ZP2 - XPS tl. 50mm
(EXTRUDOVANÝ NENASÁKAVÝ POLYSTYREN) určený pro vnější stěny ve styku se zeminou $\lambda = 0,033\text{W/m.K}$

DŘEVĚNÝ OBKLAD

PERFOROVANÝ TRAPÉZ PF 25 tl.0,7, barva RAL 9010

POZNÁMKY

ÚS

Od výšky +3,00m (od dřevěného obkladu) po oblouk haly instalovaná ochranná síť

HŽ

Žebřík - viz detaily v.č.1.3.1.14

OŽ

Odvodňovací žlab délky 44,00m, šířky 0,65m.
Skladba: Betonový odvodňovací žlab d/š/v 50/65/16 tl.100mm
Betonové lože z betonu C16/20
Zhutněný rostlý terén
Žlab uložit dle pokynů výrobce

PODROBNÝ POPIS PRVKŮ A KONSTRUKCÍ S OZNAČENÍM 100 A VÝŠE

- VIZ SPECIFIKACE PRVKŮ A KONSTRUKCÍ 1.3.1.13

VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ

VIZ v.č. 1.3.1.12

DETAILY D

- VIZ v.č. 1.3.1.14

| | | | | | |
|-------------------|---|------------|--------|---------|--------|
| Zodpov.projektant | ing. Tuček | Vypracoval | Gálová | Kreslil | Gálová |
| Investor | Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7 664 51 Šlapanice | | | | |
| Stavba | Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon G | | | | |
| Objekt | SO 03 Sportovní hala | | | | |
| Obsah výkresu | Řez A | | | | |
| Formát | 3A4 | | | | |
| Datum | 12/2018 | | | | |
| Stupeň | DPS | | | | |
| Zak. číslo | 07/2018 | | | | |
| Měřítko | 1:75, . | | | | |
| Číslo výkresu | 1.3.1.5 | | | | |