

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN–S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN–S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2
normální – základní izolací živých částí, přepážkami a kryty
– automatickým odpojením v případě poruchy

ROZVODNICE RD

OCP ZAPUŠTĚNÁ ROZVODNICE
PRO 125xTE
KRYTÍ IP 40
PŘI NÁVRHU PONECHAT REZERVU 20%



GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ARCHIX ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
ARCHIX s.r.o.
ZÁBRDOVICKÁ 16a
615 00 BRNO
E-MAIL: INFO@ARCHIX.CZ TEL.:+420 542 212 971
WWW.ARCHIX.CZ

AUTORIZACE:		ČÍSLO PARÉ:	
ARCHITEKT		HIP	
KONTROLOVAL		VYPRACOVAL	Ing. Miroslav Kadrnožka
INVESTOR:	MĚSTO ŠLAPANICE MASARYKOVO NÁMĚSTÍ. 100/7 664 51 ŠLAPANICE	ZAKÁZKA:	17_021
		STUPEŇ PROJEKTU:	DPS
		DATUM:	01/2019
NÁZEV AKCE:	DŮM V PARKU P.Č. 905, 907/4, 907/11, 907/1, 904/3 v K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA	MĚŘÍTKO:	
ČÁST:	ELEKTROINSTALACE	ČÍSLO VÝKRESU:	13
NÁZEV VÝKRESU:	ROZVODNICE RD		