



POZNÁMKY:

- Izolace
TI20 - tepelná izolace tl.20mm
TI40 - tepelná izolace tl.40mm
PI40 - požární izolace tl.40mm (PO30min)
AI60 - akustická izolace tl.60mm
Dělelní trub rovných
Čtyřhranné potrubí - 1500mm
Kruhové potrubí - 3000mm

GENERALNÍ PROJEKTANT:		AUTORIZACE:		ČÍSLO PARÉ:	
<div>ARCHIX</div> <div>ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ</div> <div>ARCHIX s.r.o. ZÁBRDOVICKÁ 16a 615 00 BRNO</div> <div>E-MAIL: INFO@ARCHIX.CZ TEL: +420 542 212 971</div>					
ARCHITEKT	ING. ARCH. MILAN PODROUZEK	HIP		ING. ARCH. MILAN PODROUZEK	
KONTROLOVAL		VYPRACOVAL		ING. MAREK NOS ING. JOSEF HEJČ	
INVESTOR:	MĚSTO ŠLAPANICE MASARYKOVŮ NÁMĚSTÍ 100/7 ŠLAPANICE, 664 51	ZAKÁZKA:			17_021
		STUPEŇ PROJEKTU:			DPS
		DATUM:			04/2019
NÁZEV AKCE:				MĚŘITKO:	
DŮM V PARKU P.Č. 905, 907/4, 907/11, 907/1, 904/3 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA				1:50	
NÁZEV VÝKRESU:				ČÍSLO VÝKRESU:	
VZDUCHOTECHNIKA – PŮDORYS STŘECHY				VZT 203	