

LEGENDA HMOT

- BROUŠENÉ ZDIVO TL. 30 mm P15, NA MALTU SYSTÉMOVOU TENKOVRSTVOU MALTU
- BROUŠENÉ ZDIVO TL. 24 mm P15, NA MALTU SYSTÉMOVOU TENKOVRSTVOU MALTU
- PŘÍČKA - ZDIVO PORobetonové P2-500, TL. 100 NA MS
- PŘÍČKA - ZDIVO PORobetonové P2-500, TL. 150 NA MS
- TEPELNÁ IZOLACE - EPS POLYSTYREN 0,039 W/mK (FASÁDA, PODLAHA, PLOCHÁ STŘECHA)
  - EPS POLYSTYREN 0,039 W/mK (ZÁKLADY)
  - FIR DESKA 0,039 W/mK (SEDLOVÁ STŘECHA).
  - EPS PERIMETR 0,034 W/mK (ATIKA)
- TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA 0,040 W/mK (PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA)
- ŽELEZOBETON C30/37, B500B
- HYDROIZOLACE (PODLAHA) - 2 x SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT, PÁS S VLOŽKOU ZE SKELNÉ TKANINY,(ZÁKLADY)
  PAROZÁBRANA (PLOCHÁ STŘECHA) - 1 x SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT, PÁS S VLOŽKOU ZE SKELNÉ TKANINY
  HYDROIZOLACE (PLOCHÁ STŘECHA) - mPVC FOLIE S VYZTUŽENÍM, VLOŽENOU ZE SKELNÉHO ROHOŽE
  PAROZÁBRANA (SEDLOVÁ STŘECHA) - SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT, PÁS S ALU.LÍŠTOU SAMOLEPÍCÍ, PŘESAHY 80 mm
  POJISTNÁ HYDROIZOLACE (SEDLOVÁ STŘECHA) - SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT, PÁS S VLOŽKOU ZE SKELNÉ TKANINY, SAMOLEPÍCÍ, PŘESAHY 80 mm
  PHI (PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA) - DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ FÓLIE, DVOJNÉ SAVKY
- PROLÉVAJÍCÍ ŽB BEDNĚNÍ TVAROVKY BTB 50/30/24 P+D, TL. 300 mm
- PROSTÝ BETON
- KAČÍREK FRAKCE 16 - 32 mm
- NAVÝPANÁ ZEMINA
- ROSTLÝ TERÉN
- STĚRKOVÝ PODDYP
- TEPELNĚ IZOLAČNÍ DÍL Z PURENITU
- WC DĚLÍCÍ STĚNA Z KOMPAKTNÍ DESKY, VÝŠKA = 2300 mm
- DŘEVO V PŘÍČNÉM ŘEZU
- TVAROVANÁ PE FOLIE, VÝŠKA NOPŮ 20 mm

POZNÁMKA

- ROZMĚRY A VÝŠKY NUTNO PŘIZPŮSOBIT ÚDAJŮM ZJIŠTĚNÝM NA STAVENIŠTI
- U OKAPU A HŘEBENE NUTNO V PLOŠE OSADIT PROVĚTRÁVACÍ STŘEŠNÍ TAŠKY
- U SPODNÍ OKAPNICE NUTNO INSTALOVAT ODVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKU SE SÍTÍKOU PROTI HMYZU
- HŘEBEN PROVEDEN POMOCÍ ODVĚTRÁVACÍHO HŘEBENÁČE
- NA KROV MUSÍ BÝT POUŽITÉ DŘEVO ZDRAVÉ BEZ ZNÁMKY NAPADENÍ HMYZEM NEBO HOUBAMI,
  KROV BUDE HOBLOVÁN A IMPREGNOVÁN PROTI HMYZU, HNILOBĚ A OHNI ATESTOVANÝMI VÝROBKY,
  POŽÁRNÍ NÁTĚR MUSÍ SPLŇOVAT ODOLNOST R30 - VIZ. PBŘ
- STŘECHA BUDE OPATŘENA SYSTÉMEM SNĚHOVÝCH ZACHYTÁVAČŮ DLE TECHNOLOGICKÝCH PODKLADŮ DODAVATELE STŘEŠNÍ KRYTINY
- VEŠKERÉ PROSTUPY VE STŘEŠNÍM PLÁŠTI NUTNO PROVÁDĚT PŘES SYSTÉMOVÉ PRŮCHODKY
- PROVEDENÍ HROMOSVODU - VIZ. PROJEKT SILNOPROUDU
- NUTNO ZPRACOVAT VÝROBNÍ DOKUMENTACI
- VÝKRES NUTNO KOORDINOVAT S POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍM, PROJEKTEM STATIKY A PROJEKTY PROFESÍ ZTI, VYTÁPĚNÍ, ELE
- POLOHU PROSTUPŮ NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTY PROFESÍ
- SVISLÁ HYDROIZOLACE MUSÍ BÝT VYTÁŽENA MIN. 500 mm NAD UPRAVENÝ TERÉN
- PODKLADNÍ BETON VYZTUŽEN OCEL. KARI SÍTÍ D = 6 mm, OKA 150/150 mm
- SPOJE DŘEVĚNÝCH PRVKŮ NUTNO ŘEŠIT DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ DODAVATELE
- 100 mm NAD ZÁKLADOVOU SPÁRU VLOŽIT ZEMNÍCÍ DRÁT Fe2o
  V MÍSTĚ SVISLÝ SVODŮ VYTÁHNOUT 1,0 m NAD TERÉN - VIZ. PROJEKT ELEKTROINSTALACE
- VÝZTUŽ DO ZÁKLADŮ URČÍ STATIK
- ÚPRAVU ZÁKLADOVÉ SPÁRY PROVÉST DLE IG PRŮZKUMU
- TVAR A HLOUBKU ZÁKLADŮ NUTNO PŘIZPŮSOBIT ZÁKLADOVÝM PODMÍNKÁM V MÍSTĚ BÝVALÉHO SKLEPA

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: JTSK,Bpv

0,000 = PODLAHA 1.NP = 221,000 m n.m.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
ARCHIX s.r.o.
ZÁMEČNICKÁ 16a
615 00 BRNO
E-MAIL: INFO@ARCHIX.CZ TEL.:+420 542 212 971
WWW.ARCHIX.CZ

AUTORSKÉ

ČÍSLO KAME

ARCHITEKT: ING. ARCH. MILAN PODROUŽEK
KONTROLOVAL: ING. ARCH. MILAN PODROUŽEK
INVESTOR: MĚSTO ŠLAPANICE, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 100/7, ŠLAPANICE, 664 51
HIP: ING. ARCH. MILAN PODROUŽEK
VYPRACOVAL: ING. ROMAN KOPLÍK

ZAKÁZKA: 17_001
STUPEŇ PROJEKTU: DPS
DATUM: 04/2019

NÁZEV AKCE: **DŮM V PARKU**
P.Č. 904/3, 905, 907/1, 907/4, 907/11, 904/1, 430, 481 v K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA

MĚŘÍTKO: 1 : 50

NÁZEV VÝKRESU: **ŘEZ A - A**

ČÍSLO VÝKRESU: D.108

© Copyright 2010 - ARCHIX s.r.o.