



TABULKA MÍSTNOSTÍ 3.NP

OZN.	NÁZEV	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]	S.V. [m]	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
3.01	CHODBA, SCHODIŠTĚ	30,00	3,55	
3.02	PROSTOR KNIHOVNY	63,90	2,70 – 3,60	
3.03	SKLAD	16,80	3,55	
3.04	SKLAD	18,10	2,70 – 3,60	
3.05	SKLAD	20,90	2,70 – 3,60	
3.06	WC, ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	4,50	3,55	1xWC, 1xU, 1xVL
3.07	SKLAD	2,00	3,55	
3.08	PEDIKŮRA	11,00	2,70 – 3,60	1xU
3.09	SKLAD	13,70	2,70 – 3,60	
3.10	AUTOŠKOLA	12,70	2,70 – 3,60	
3.11	KANCELÁŘ – ŘEDITEL KNIHOVNY	7,50	2,70 – 3,60	
3.12	KOTELNA	7,60	3,60	
3.13	WC S PŘEDSÍNÍ – ŽENY	4,00	3,60	1xWC, 1xU
3.14	WC S PŘEDSÍNÍ – MUŽI	5,50	3,60	1xWC, 1xU, 2xP

LEGENDA MATERIÁLŮ

□ ZDIVO, STÁVAJÍCÍ, BLÍŽE NESPECIFIKOVANÉ

LEGENDA POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

- N3.1-IV** POŽÁRNÍ ÚSEK KNIHOVNY VE 3.NP  
STÁVAJÍCÍ POŽÁRNÍ ÚSEK PN 3-1 (DLE DOKUMENTACE PBŘ 10/1994)
- N3.2-III** POŽÁRNÍ ÚSEK KANCELÁŘÍ MÚ VE 3.NP  
STÁVAJÍCÍ POŽÁRNÍ ÚSEK PN 3-2 (DLE DOKUMENTACE PBŘ 10/1994)
- CHÚC-A** STÁVAJÍCÍ POŽÁRNÍ ÚSEK CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY V 1.-3.NP  
(DLE DOKUMENTACE PBŘ 10/1994)

LEGENDA ZNAČEK PBŘ

- — — — — HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
- — — — — HRANICE POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU
- A** CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA TYPU "A"
- ☼ NUCENÉ VĚTRÁNÍ CHÚC-A
- EI 30** NEJNÍŽŠÍ POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST STĚNY, SLOUPY, PRŮVLAKY
- REI 30** NEJNÍŽŠÍ POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ KONSTRUKCE
- EI15 DP3-C** POŽÁRNÍ UZÁVĚR, DVEŘE (TYP, ODOLNOST, SMOZAVÍRAČ)

- H** STÁVAJÍCÍ NÁSTĚNNÝ HADICOVÝ SYSTÉM D25
- P6** PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRAŠKOVÝ P6
- CO2** PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ SNĚHOVÝ CO2
- ☒ NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ V POŽÁRNÍM ÚSEKU
- ← SMĚR ÚNIKU
- BEZPEČNOSTNÍ TABULKY DLE ČSN 01 8013, ČSN ISO 3864  
ÚNIKOVÁ CESTA, SMĚR ÚNIKU, ÚNIKOVÝ VÝCHOD  
SVÍTIDLO NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ S PIKTOGRAMEM
- ☒ MANUÁLNÍ TLAČÍTKOVÝ HÁSIČ  
SPOUŠTĚNÍ NUCENÉHO VĚTRÁNÍ CHÚC

projektant stavební :	Ing. arch. Michaela Jandová		
projektant PBŘ:	Ing. Daniel Mendl		
investor :	Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice		
název akce :	Rekonstrukce objektu Masarykovo náměstí 1664/6 Šlapanice	datum :	říjen 2021
část dokumentace :	D1.3 - Požárně bezpečnostní řešení	stupeň :	DSP
<b>Půdorys 3.NP - stávající stav</b>		měřítko :	1:100
		č. výkresu :	03