

V Brně dne: 26.3.2021
Číslo jednací: 21/001358

Vyřizuje:
Miluše Svobodová
svobodova@itself.cz
+420533383339

ČTYŘSTĚN s.r.o.
Milan Joja
Schodová 1775/12
60200 Brno

Věc: Vyjádření k předprojektové přípravě

Akce: Odstranění stavby - Projekt budovy MŠ Husova

Katastrální území: Šlapanice u Brna

V lokalitě výše uvedené stavby se nachází **sít elektronických komunikací** ve vlastnictví firmy **itself s.r.o.** (dále jen SEK-ITSELF).

SEK-ITSELF je telekomunikační stavbou s ochranným pásmem, které stanovuje zákon o telekomunikacích (zákon 127/2005 Sb.) a příslušné prováděcí vyhlášky - citace:

PODZEMNÍ VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí vydaného podle stavebního zákona.

Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1 m po obou stranách krajního vedení.

Podzemním komunikačním vedením se rozumí kabelové vedení, včetně kabelových souborů a zařízení uložených pod povrchem země a kabelových rozvaděčů umístěných nad úrovní terénu. Kabelovými soubory a zařízeními jsou zejména spojky, kabelové doplňky, průběžné zesilovače, opakovací, zařízení k ochraně kabelu před korozí, před přepětím, zařízení pro tlakovou ochranu kabelu, ochranné trubky kabelů. Vytýčovací body podzemního komunikačního vedení jsou kabelové označníky, patníky nebo sloupky určující polohu kabelových souborů a zařízení, křižovatky kabelů s komunikacemi, dráhou, vodními toky, polohové změny trasy kabelu v obcích nebo ve volném terénu.

V ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení je zakázáno: a) bez souhlasu jeho vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu provádět zemní práce nebo terénní úpravy, b) bez souhlasu jeho vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu zřizovat stavby či umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení, c) bez souhlasu jeho vlastníka vysazovat trvalé porosty. Činnosti v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k tomuto vedení nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost jeho provozu, je možné vykonávat jen po předchozím souhlasu vlastníka vedení.

Křížení a souběhy nově budovaných inž. sítí se SEK-ITSELF je nutno zpracovat v souladu s prostorovou normou ČSN 73 6005, v případě zřízení zpevněných ploch (komunikace, vjezdy, parkoviště, apod.) nad trasou SEK-ITSELF, zpracovat do PD ochranu této sítě (uložení do chrániček, apod.).

K územnímu a stavebnímu řízení (k odstranění stavby) požadujeme předložit projekt (situaci stavby) se zákresem SEK-ITSELF, legendou a technickou zprávou. V případě dotčení do PD **zpracovat způsob ochrany kabelů; nad trasou SEK-ITSELF nebudovat stavby a zařízení, která by bránila v přístupu ke kabelům.**

Požadované podklady pošlete na e-mail: svobodova@itself.cz a uveďte číslo tohoto vyjádření.

Toto vyjádření neslouží pro žádný stupeň schvalování stavby!!

Přílohy:

- Přehledná situace se zákresem SEK-ITSELF
- Digitálně zaměřená trasa ve formátu .dgn
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem)

Příloha k Vyjádření č.j. 21/001358
SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

