

ČTYŘSTĚN s.r.o.

Husova 355/13

602 00 BRNO

Váš dopis č. j.:

Číslo jednací: BV/1657/2021-Bal

Vyřizuje: Ing. Kateřina Balasová

Tel.: 545 532 395

Datum: 26. 3. 2021

## Šlapanice u Brna, p. č. 2418 — odstranění stavby

Vyjádření pro odstranění stavby

K Vaší žádosti ze dne 25. 3. 2021 o povolení k výše uvedené stavbě ve shora uvedené lokalitě Vám sdělujeme následující:

**V zájmovém území se nachází stávající vodovod, splašková kanalizace a jednotná kanalizace v provozování VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Brno-venkov (dále jen VAS).**

**Souhlasíme s odstraněním stavby dle předložené PD. Při realizaci požadujeme dodržet následující podmínky:**

1. Zahájení prací je nutné oznámit 14 dní předem na příslušné provozní středisko VAS.
2. Před zahájením zemních prací je nutno 14 dní předem objednat vytyčení sítí v provozování VAS (p. Luboš Svoboda, tel. 724 030 063, p. František Nezmeškal, tel. 724 752 719).
3. Během demoličních prací nesmí být omezen provoz námi provozovaných IS ani přístup k nim. Poklopy musí zůstat volně přístupné a ovladatelné.
4. Při provádění zemních prací v ochranném pásmu nesmí dojít k poškození námi provozovaných IS nebo omezení jejich provozuschopnosti. Ochranné pásmo dotčených IS 1,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru potrubí 500 mm včetně nebo 2,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr potrubí 500 mm.
5. V případě odstavení a uzavření stávajících přípojek vodovodu či kanalizace přizvěte zástupce VAS příslušného provozního střediska.
6. Dojde-li k poškození námi provozovaných IS, musí být neprodleně opraveny odbornou firmou (dle požadavků VAS) na vlastní náklady firmy, která prováděla stavební činnost.
7. Upozorňujeme, že využití stávající vodovodní či kanalizační přípojky pro budoucí stavbu je možné pouze v případě, že je stávající přípojka v odpovídajícím technickém stavu. Ke zhodnocení technického stavu přípojek musí být přizván zástupce VAS příslušného provozního střediska, který odsouhlasí přepojení nových vnitřních rozvodů na stávající přípojky, případně podmíní rekonstrukci přípojek.

**VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.**

Divize Brno-venkov

Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno

Bankovní spojení: 3201641/0100

sekretariát: +420 545 532 333, e-mail: sekretariat@vasbv.cz

**SÍDLO SPOLEČNOSTI:**

Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno

IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842

Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku

vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

[www.vodarenska.cz](http://www.vodarenska.cz)

8. Při nedodržení shora uvedených podmínek podá naše společnost stížnost na dodavatele stavby u příslušného stavebního úřadu.
9. V průběhu realizace předmětné stavby si vyhrazujeme právo stanovit další podmínky dle požadavků příslušného provozního střediska VAS.

**Kontakt na příslušné provozní středisko VAS:**

**VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Brno-venkov**

**Provozní středisko Pozořice**

**U Vlečky 695, 664 07 Pozořice**

**Tel.: 544 226 084, email: pozorice@vasbv.cz**

Doba platnosti tohoto vyjádření je 2 roky od data jeho vydání.

S pozdravem

 **VODÁRENSKÁ**  
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.  
Soběšická 820/156, Lesná 638 00 Brno

  
Ing. Eva Kejvalová  
vedoucí technického útvaru