



POZNÁMKY:

- ZEMNÍČ VODIČ FeZn 3/4 ULOŽEN DO ZÁKLADOVÉHO PASU 5 cm NAD ZÁKLADOVOU SPÁROU
- CELKOVÁ DÉLKA ZEMNÍČIHO VODIČE FeZn 3/4: cca 68 M
- ZEMNÍČ SOUSTAVA TYP B
- ZEMNÍ ODPOR SOUSTAVY: MAX. 10 Ohmů
- CELKOVÝ POČET SVODŮ HROMOSVODOVÉ SOUSTAVY: 2
- VIZ. D.1.4 – Elektroinstalace, ochrana před bleskem

±0,000 = 250,10

autor :	Ing. arch. Tomáš Gilar, Ing. arch. Michaela Jandová		
projektant :	Ing. arch. Michaela Jandová		
investor :	Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice		
název akce : Rozšíření hřbitova - technické zázemí k.ú. Šlapanice u Brna [762792] část dokumentace : D1.1 - Architektonické a stavební řešení Půdorys základů	datum :	červen 2022	
	stupeň :	DUR+DSP	
	měřítko :	1:100	
	č. výkresu :	01	

KUBE

ARCHITEKTI

KUBE, s.r.o.
atelier@kubecz

Horova 68, 616 00 Brno
+420 549 216 544