

LEGENDA

- ZEMNÍČÍ VODIČ FeZn 30/4
- SR3

SVORKA PÁSEK + VODIČ
- SR2

SVORKA PÁSEK + PÁSEK

POZNÁMKA:

- ZEMNÍČÍ VODIČ FeZn 30/4 ULOŽEN DO ZÁKLADOVÉHO PASU 5 cm NAD ZÁKLADOVOU SPÁROU
- CELKOVÁ DÉLKA ZEMNÍČÍHO VODIČE FeZn 30/4: cca 68 M
- ZEMNÍČÍ SOUSTAVA TYP B
- ZEMNÍ ODPOR SOUSTAVY: MAX. 10 Ohmů
- CELKOVÝ POČET SVODŮ HROMOSVODOVÉ SOUSTAVY: 2
- VŠECHNY SPOJE ZEMNÍČÍ SOUSTAVY A PODZEMNÍ SPOJE UZEMŇOVACÍCH VÝVOĐŮ A PŘECHODY MEZI DVĚMA ROZDÍLNÝMI PROSTŘEDÍMI MUSÍ BÝT CHRÁNĚNY PROTI KOROZI PASIVNÍ OCHRANOU (NAPŘ. ASFALTOVOU ZÁLIVKOU, LICÍ PRISKYŘICÍ, ANTIKOROZNÍ PÁSKOU, atd.) DLE ČSN EN 33 2000-5-54 ed.3
- PROVEDENO DLE ČSN 33 2000-5-54 ed. 3

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:3 N PE AC 50 Hz, 400/230 V

DRUH ROZVODNÉ SÍTĚ NN:TN-C-S

STUPEŇ DŮLEŽITOSTI DODÁVKY EL. ENERGIE: 3

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

NORMÁLNÍ:AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

DOPLNĚNÁ:OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:AB4, AB5

±0,000 = 250,10

autor :		Ing. arch. Tomáš Gilar, Ing. arch. Michaela Jandová	
projektant :		Ing. Vojtěch Florian	
investor :		Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice	
název akce : Rozšíření hřbitova - technické zázemí parc. č. 3048/4, k.ú. Šlapanice u Brna [762792] část dokumentace : D.1.4 - Elektroinstalace, ochrana před bleskem		datum :	červen 2022
		stupeň :	DUR+DSP
		měřítko :	1:75
Půdorys základů - uzemňovací soustava		č. výkresu :	E 04

KUBE

ARCHITEKTI

KUBE, s.r.o.

Horava 68, 616 00 Brno

atelier@kubecz

+420 545 216 544

