

1
Diagonální ventilátor do kruhového potrubí
400 m3/hod; dp ext = 130 Pa (v.o.); Pmax = 53 W; Imax = 0,21 A; 230 V
- ovládání (časový program + ruční) + doběhové relé ... dodávka profese SI

2
Diagonální ventilátor do kruhového potrubí
470 m3/hod; dp ext = 180 Pa (n.o.); Pmax = 133 W; Imax = 0,56 A; 230 V
- ovládání (časový program + ruční tlačítko) + doběhové relé ... dodávka profese SI

3
Diagonální ventilátor do kruhového potrubí
230 m3/hod; dp ext = 175 Pa (v.o.); Pmax = 53 W; Imax = 0,21 A; 230 V
- ovládání (časový program + termostat) + doběhové relé ... dodávka profese SI

OZN.	NÁZEV PŘEKLADU	ROZMĚRY (MM)	POČET	POZNÁMKA
P01	SOUČÁST ŽB DESKY	OTVOR dl. 750 mm	5	VIZ STATICKÝ POSUDEK A NÁVRH STROPU
P02	NOSNÝ OHELNÍKY PŘEKLAD	1250x230x70	3	MIN. ULOŽENÍ 125 mm
P03	KERAM. PLOCHÝ PŘEKLAD	1250x71x115	1	MIN. ULOŽENÍ 125 mm
P04	KERAM. PLOCHÝ PŘEKLAD	1250x71x115	1	MIN. ULOŽENÍ 125 mm
P05	KERAM. PLOCHÝ PŘEKLAD	1250x71x115	1	MIN. ULOŽENÍ 125 mm
P06	KERAM. PLOCHÝ PŘEKLAD	1250x71x115	1	MIN. ULOŽENÍ 125 mm

OZN	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	SKLADBA	STĚNA	STROP	POZNÁMKY
001	SKLAD		BETON	P0.1	VPC OMÍTKA	VPC OMÍTKA	
002	SKLAD		BETON	P0.1	VPC OMÍTKA	VPC OMÍTKA	
003	TECHNICKÁ MÍSTNOST		BETON	P0.1	VPC OMÍTKA	VPC OMÍTKA	
004	SKLAD		BETON	P0.1	VPC OMÍTKA	VPC OMÍTKA	
005	SKLAD		BETON	P0.1	VPC OMÍTKA	VPC OMÍTKA	
006	CHODBA + SCHODIŠTĚ		BETON	P0.3	VPC OMÍTKA	VPC OMÍTKA	
007	CHODBA		BETON	P0.2	VPC OMÍTKA	VPC OMÍTKA	
	CELKEM						

DET. A

Poznámka:
- Při realizaci je nutná koordinace všech dotčených profesí.
- Před realizací je nutné ověřit navržené potrubní trasy a umístění ventilátorů a vzt elementů dle skutečného provedení stavby a současné situaci v řešeném prostoru!

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ROMANA ADAMCOVÁ
VYPRACOVAL	ING. ROMANA ADAMCOVÁ
INVESTOR	MĚSTO ŠLAPANICE, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 100/7, 664 51 ŠLAPANICE
NÁZEV AKCE	PROJEKT BUDOVY V ČECHOVĚ ULICI VE ŠLAPANICÍCH
	NA PARCELÁCH Č. 7721, 7722, 7723, 773, 745, 746, K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA [782782]
D	DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNOLOGICKÁ TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ
D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
D.1.4.4	VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ
NÁZEV VÝKRESU	PODORYS 1.PP

ING. ROMANA ADAMCOVÁ	
projekce vzduchotechniky a klimatizace	
IČO 74419706	
PARÉ	
DATUM	06/2023
STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
MĚŘÍTKO	1:50
Č. VÝKRESU	D.1.4.4.01

2023-09-21 09:11:30, 1:1