


Rozvodná sústava 3+N+PE 50Hz 400/230V TN-C-S Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom die ČSN 33 200-4-41 ed 3 Čl.411 Ochranné opatrení : automatické odpojení od zdroje Čl. 411.3.1.2 Ochranné opatrení Čl. 411.4 SIF TN			
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT : <b>Stanislav Fiala</b>		TECHNICKÁ KONTROLA : <b>Tomáš Fiala</b>	
VYPRACOVAL : <b>David Šúkal</b>			
Stanislav Fiala IČO 5969353 <a href="mailto:fiala.projektec@ic">fiala.projektec@ic</a>		Smetanova 90/7, Hustopeče IČO 1009910 <a href="mailto:tomas@fiala.projektec.cz">tomas@fiala.projektec.cz</a>	
STAVEBNÍK : Mesto Šapance, Masarykov nábřeží 100/7, 66451 Šapance GENERÁLNÍ PROJEKTANT : Studio-Zlamal, Ing. arch. Blanka Zlamalová, Ing. Lukáš Roubal PROJEKTANT ČLSTÍ ČÁSTI : Stanislav Fiala, Smetanova 90/7, 693 01 Hustopeče AKCE : <b>PROJEKT BUDOVY V ČECHOVÉ ULICI VE ŠLAPANČICÍCH</b> Kat. území Šapance v trna (762392), parc. číslo pozemků 772/2, 772/3, 773, 745, 746		DATUM : <b>08 / 2023</b> STUPEŇ : Dokumentace pro provádění stavby (DPS)	
ČÁST : D.1.4.3 SILNOPROJEKT A SLABOPROJEKT ELEKTROTECHNIKA		FORMÁT : 1260x594 MĚŘITBO : 1:50 PRÍLOHA :	
PRÍLOHA : <b>2.NP - Výkres osvětlení</b>		<b>D.1.4.3 09</b>	